

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)

420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 50, тел. (843)272-91-24
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани (Приволжский район)
(наименование органа государственного пожарного надзора)

420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кул-Гали, 4, тел. (843)261-99-54(44)
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 158/1/158
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 43
комбинированного вида» Приволжского района г. Казани
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

Заведующей МАДОУ «Детский сад № 43 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани
Шамсутдиновой Н.Н.

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 158 от «23» сентября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. «01» октября 2019 года по 11 час.
00 мин. «09» октября 2019 года

проведена проверка Инспектором ОНД и ПР по Приволжскому району г. Казани «Горки»
(должность, звание, фамилия,

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (Государственным инспектором г. Казани РТ по пожарному надзору)
имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку

лейтенантом внутренней службы Толовенковым В.Ю. в отношении МАДОУ «Детский сад № 43 комбинирован-
ного вида» Приволжского района г. Казани по адресу: 420139РТ, г. Казань, ул. Р.Зорге д. 76 А
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующая МАДОУ «Детский сад № 43 комбинированного вида» Приволжского района г.
Казани Шамсутдинова Н.Н.
указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ пред-пи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не осуществляется проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением акта проверки.	(п. 55 Правила противопожарного режима в РФ) Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работо-	01.09.2020	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
		<p>способности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p> <p>Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.</p> <p>Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p>		
2 +	<p>Помещение гладильной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.</p> <p><i>январь</i></p>	<p>(ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» НПБ 110-03 п. 4., Таб 1,2,3, НПБ 104-03) В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток.</p>	01.09.2020	
3	<p>Контрольные приборы не выведены в помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала.</p>	<p>(ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» НПБ 88-01 пункт 12.48* СП 5.13130.2009 п. 13.14.5). Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении</p>	01.09.2020	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
		раздельной передачи извещений о пожаре и о неисправности в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.		
4	В кабинете ИЗО и в тамбуре допускается установка одного дымового пожарного извещателя вместо требуемых двух.	(ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» НПБ 88-01 пункт 12.16)	01.09.2020	
5	В актовом зале на эвакуационном выходе отсутствует световой указатель «Выход».	(ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» НПБ 110-03 п. 4., Таб 1,2,3, НПБ 104-03)	01.09.2020	
6	Пищеблок не выгорожен от помещений иного класса функциональной пожарной опасности противопожарной дверью.	(ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СНИП 21-01-97* п. 7.4) Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.	01.09.2020	
7	В пищеблоке отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	(ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» НПБ 110-03 п. 4., Таб 1,2,3, НПБ 104-03) В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток.	01.09.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установ-

ленным законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности **несут**:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Приволжскому району г. Казани
«Горки» УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ (государственный
инспектор г. Казани РТ по пожарному надзору) лейтенант вн. сл
Толовенков В.Ю.

(должность, фамилия, и.о., государственного инспектора по пожарному надзору)


«09» октября 2019 года

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МАДОУ «Детский сад № 43 комбинированного вида»
Приволжского района г. Казани Шамсутдинова Н.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«09» октября 2019 года



(подпись)