

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от _____ № _____
Типовая форма

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*
от 18.10.2021 г. КНМ 16210061006201239466



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. 221-61-54, телефон доверия 292-64-09
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 224/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание
1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 357 КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА" ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора по по-
жарному надзору г. Казани – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г. Казани по Приволжскому району управления надзорной

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан подполковника внутренней службы Д.Н. Газизова, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», №224 от «18» октября 2021 года

в период с 10 ч. 00 мин. «20» октября 2021 г. по 15 ч. 00 мин. «25» октября 2021 г., государственным инспектором г. Казани по пожарному надзору – старшим инспектором отделения НД и ПР по Приволжскому району г. Казани «Приволжский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РТ Хайруллин Рифатом Самигуловичем - старшим лейтенантом внутренней службы.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 357 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ, ИНН: 1659027126, адрес организации: 420139, Республика Татарстан, город Казань, улица Сафиуллина, дом 54.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующая МАДОУ № 357 Новикова Рузалия Раисовна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Помещения кухни, костюмерной не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	Статья 4 Федерального закона №123-ФЗ; пункты 3,4,14 НПБ 110-03. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по	31.08.2022г	

		пожарной опасно-сти; - лестничных клеток		
2.	Допускается применение горючих материалов для отделки стен на путях эвакуации. (1 эт)	статья 4 Федерального закона №123-ФЗ; п. 6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.25 СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах , холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.	31.08.2022г	
3.	Допускается применение горючих материалов для отделки пола на путях эвакуации. (1,2 эт)	статья 4, таблица 3, 28 Федерального закона №123-ФЗ; п. 25 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 года N1479. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной	31.08.2022г	

		опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.		
4.	Над дверями эвакуационных выходов из зала не установлены указатели «Выход». (музыкальный зал)	ст. 4, Федерального закона №123-ФЗ; п. 23, п. 54 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 года N1479; п. 5.3 СП 3.13130.2009; п.3.11 НПБ 104-03. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	31.08.2022г	
5.	Помещения разных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно склад чистого белья, кухня не выгорожен противопожарной дверью,	Статья 4, статья 88 Федерального закона № 123; пункт 7.4, пункт 5.14. табл. 1, табл. 2 СНИП 21-01-97*. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов	31.08.2022г	

	сертифицированной в области пожарной безопасности, от административной части здания.	функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.		
6.	На дверях помещений технического назначения не обеспечено наличие обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Не выполнен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности технических помещений. (склад чистого белья, прачечная, кухня, костюмерная)	Пункт 12 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479; статья 4 Федерального закона № 123-ФЗ; пункты 4.1, 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	31.08.2022г	
7.	Не обеспечивается исправное состояние наружных пожарных лестниц ведущих: с помещения группы №10, №12, №2, №7 (Заключение № 558-4-1 от 23.05.2017г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по РТ.)	п.п «а» п. 17 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479. Руководители организаций: а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;	31.08.2022г	
8.	В здании не выполнено необходимое количество выходов на кровлю	ст.4 Федерального закона №123-ФЗ, п. 8.3* СНиП 21-01-97*. Число выходов на кровлю и их расположение следует предусматривать в зависимости от функциональной пожарной опасности и размеров здания, но не менее чем один выход: на каждые полные и неполные 100 м длины здания с чердачным	31.08.2022г	

