



МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №357 КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА» ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА г.КАЗАНИ
Сафиуллина ул., 54, г.Казань, Республика Татарстан, 420139

КАЗАН ШӘҺӘРЕ ИДЕЛ БУЕ РАЙОНЫНЫҢ
«357 НЧЕ КАТНАШ ТОРДЭГЕ
БАЛАЛАР БАКЧАСЫ»
МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЕ МЭКТЭПКЭЧЕ
БЕЛЕМ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ
Сафиуллин ур., 54, Казан ш., Татарстан Республикасы, 420139

Тел.: (843) 268-70-26, тел/факс: (843) 268-78-02

23.08.2021 № 96

Заместителю руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Республике Татарстан
Л.Г.Авдониной

Уважаемая Любовь Геннадьевна!

В ответ на Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей и федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов от 19 февраля 2021 г. направляю Вам мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и законодательства о техническом регулировании.

№ п/п	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и законодательства о техническом регулировании	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Срок исполнения
1.	Не использовать детскую мебель (диванчики), имеющее покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных	Ст.28 п.1,ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.2.4.9 СП 2.4.3648-20	23.08.2021 Были сшиты покрытия на детскую мебель (диванчики), которые 1 раз в месяц отдаются в прачку

	средств в игровой группе №3		для стирки.
2.	С целью соблюдения поточности технологических процессов овощерезку, протирачную машину из участка для обработки сырья перенести в горячий цех.	Ст.28 п.1,ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20,пп.2.5,2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	23.08.2021 С целью соблюдения поточности технологических процессов овощерезку, протирачную машину из участка для обработки сырья перенесли в горячий цех.
3.	Провести обследование технического состояния вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха. Результаты проведенных измерений представить в Управление.	Ст.28 п.1,ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ,п.2.7.4 СП 2.4.3648-20	23.08.2021 ООО «Ремстрой М» 16.08.2021 провел обследование технического состояния вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха. Акт №000793 от 16.08.2021
4.	В туалетной группы №6 установить отдельный водопроводный кран для технических целей.	Ст.24 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ,п.2.11.4 СП 2.4.3648-20	23.08.2021 В туалетной группы №6 был установлен отдельный водопроводный кран для технических целей.
5.	Заменить по одной раковине с дефектом (трещиной) в туалетных групп №12,№2,устранить засор в туалетной группы №12	ст.24 п.1,ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, п.2.4.11 СП 2.4.3648-20	23.08.2021 Был устранен засор в группе №12 и заменены раковины в туалетных группах №2,№12.
6.	Заменить перегоревшие лампы в прачечной, группах №№13(раздевальная, игровая),№4 (игровая, спальная),№8 (спальная),№5 (раздевальная),№6 (игровая),бытовка при спортивном зале,№9 (игровая, туалетная для мальчиков и над раковинами, раздевальная), №10 (игровая, в спальное дежурное(ночное)),№7 (раздевальная, спальная),№1 (раздевальная),№2 (игровая, в спальное дежурное (ночное)),обеспечить исправное содержание.	Ст.24 п.1,ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999 г.№52-ФЗ, пп.2.8.7,2.8.9 СП 2.4.3648-20	23.08.2021 Были заменены перегоревшие лампы в прачечной, группах №№13(раздевальная, игровая),№4 (игровая, спальная),№8 (спальная),№5 (раздевальная),№6 (игровая),бытовка при спортивном зале,№9 (игровая, туалетная для мальчиков и над раковинами, раздевальная), №10 (игровая, в спальное дежурное(ночное)),№7 (раздевальная, спальная),№1 (раздевальная),№2 (игровая, в спальное дежурное (ночное)).
7.	В группах №1,№3 учебные доски, для работы с которыми	Ст.24 п.1,ст.39 п.3 Федерального закона от	23.08.2021 В группах №3,№1 учебные

	используется мел, оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.	30.03.1999 г.№52-ФЗ, п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20	доски были заменены на магнитные.
8.	Осветительные приборы физкультурного зала обеспечить защитной конструкцией.	Ст.24 п.1,ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999 г.№52-ФЗ, п.2.8.6 СП 2.4.3648-20	23.08.2021 Осветительные приборы физкультурного зала обеспечили защитной конструкцией.

Приложение: Фотографии по вышеуказанным пунктам.

Заведующий МАДОУ №357



Р.Р.Новикова