

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843) 292-64-39

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Казани (Советский район)
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ ул. Г. Камала, 42а, г. Казань, Республика Татарстан,
420021 (843) 293-85-73

Предписание № 77/1/49 п.п.

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

**МАДОУ «Детский сад №180 комбинированного вида»
Советского района г.Казани**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического
лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора УНД и ПР по г.Казани по пожарному надзору N 77 от " 21 " февраля 2018
(наименование органа ГПН)
года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" в период с 10 ч 00 мин. " 14 " марта 2018 г. по
12 ч 00 мин. " 14 " марта 2018 г. и в период с 10 ч 00 мин.
" 16 " марта 2018 г. по 11 ч 00 мин. " 16 " марта 2018 г.
проведена проверка

Начальником отделения НД и ПР по Советскому району г.Казани «Дербышки» майором
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

внутренней службы Семиным Денисом Александровичем
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
МАДОУ «Детский сад №180 комбинированного вида» Советского района г.Казани по
адресу: г.Казань ул.Закиева, 45

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного
самоуправления)
совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад №180 комбинированного вида» Советского
района г.Казани Яриевой Ф.М.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	--	--	---	--

1	2		3	4
1.	при обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий (автоматической установки пожарной сигнализации) не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности	ППР п.61	1.02.2019г.	
2.	здание не оборудовано системой оповещения людей о пожаре 3-го типа	ФЗ №123 ст.1,6,151; ФЗ №184 ст.46; НПБ 104-03 табл.2 п.6	1.02.2019г.	

В ходе проверки проинструктировано мерам пожарной безопасности 10 человек. Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД и ПР
по Советскому району г. Казани «Дербышки» Семин Д.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

" 16 " марта 2018 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий МАДОУ «Детский сад №180
комбинированного вида»
Советского района г.Казани Яриева Ф.М.
(должность, фамилия, инициалы)

" 16 " марта 2018 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору