

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066(843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани (Советский район)
ул. Красная Позиция, 3Б, г. Казань, Республика Татарстан, 420081, (843) 272-46-53

Казань
(место составления акта)

« 12 » ноября 20 18 г.
(дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№291

По адресу/адресам: город Казань, ул. Чимьяле, 19

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 24 октября 2018 года №291, выданного заместителем главного государственного инспектора города Казани по пожарному надзору Старковым А. В.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №398 комбинированного вида» Советского района г. Казани

Дата и время проведения проверки:

«1» ноября 20 18 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«12» ноября 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня (3 часа)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Заведующий МАДОУ «Детский сад №398» Морозова С.В. 25.10.2018 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившее проверку: Салыхов Тимур Рамилевич старший инспектор отделения НД и ПР по Советскому району г. Казани «Советский» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МАДОУ «Детский сад №398» Морозова С.В.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1.	Помещение разных классов функциональной пожарной опасности не разделены противопожарными преградами, а именно складское помещение не выгорожено противопожарной дверью	Ст. 1, ст.6, ст.88 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.1.4, п. 7.4 СНиП 21-01-97* п.5.4.20 свода правил СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.4.2 п.5.2.7 п.5.5.2 свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной
----	--	---

		защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"
2.	Помещение хозблока не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, Свод правил СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» Таблица А

Ответственность за выполнение данных требований в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" возложена на лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, т.е заведующего МАДОУ «Детский сад №398» Морозову С.В

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

✓ Морозов

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Морозова С.В

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» ноября 20 18 г. Морозов
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)