

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 16250041000119110650

Дата «28» августа 2025 года

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен документ



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)  
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

### Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 29.09.2025г. № 37/19745

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Сеченова, д. 13а  
(место выдачи предписания)

Мною, Горчаковой Ольгой Владимировной, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков

(должность лица, составившего предписание)

Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия) на основании уведомления о проведении обязательного профилактического визита от «29» августа 2025г. №37/19745 (ПМ 16250041000119110650) в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 293 комбинированного вида» Советского района г.Казани (далее – МАДОУ «Детский сад №293») по адресу: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 2А (фактический и юридический адрес), (ИНН 1660034128, ОГРН 1021603627044)

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

✓ нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);

нарушения законодательства о техническом регулировании.  
(нужное выбрать)

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,**

### **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 293 комбинированного вида» Советского района г.Казани по адресу: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 2А (фактический и юридический адрес), (ИНН 1660034128, ОГРН 1021603627044) (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований	Ссылка на конкретные структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого нарушены	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень <u>рекомендованных</u> мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень <u>рекомендуемых</u> сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1	в приемной, игровой группы № 5 на потолке имеются многочисленные дефекты в виде пожелтевших следов подтеков, местами отлетевшего покрытия с переходом на стену; в санитарном узле группы №5 в зоне умывальных раковин и унитазов на потолке пожелтевшие следы подтеков, отлетевшее покрытие;	ч.1 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20	Провести ремонт потолка, стен в приемной, игровой группы № 5; провести ремонт потолка в санитарном узле группы №5 в зоне умывальных раковин и унитазов	Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Фотоматериалы
2	в спальне группы № 6 на стене следы подтеков, местами отлетевшее покрытие; в туалете группы №7 в зоне унитазов на стенах отлетевшее покрытие; в коридоре между группой №7 и группы №8 на потолке имеются дефекты в виде отлетевшего покрытия; в приемной группы №8, в игровой группы № 10 на потолке отслоившееся	ч.1 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20	Провести ремонт стен в спальне группы № 6 в туалете группы №7 в зоне унитазов; провести ремонт потолка в коридоре между группой №7 и группы №8, в приемной группы №8, в игровой группы № 10; провести ремонт стен в приемной группы № 10, в спальне группы № 12	Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	фотоматериалы

	<p>покрытие; в приемной группы № 10, в спальне группы № 12 на стенах имеются дефекты в виде отлетевшего местами покрытия</p>				
3.	<p>в приемной, в игровой группы №3 на потолке местами отлетевшее покрытие, линолеум с многочисленными дефектами в виде надрывов, потертостей; в туалете стены, потолок с дефектами покрытия в виде отлетевшего, потрескавшегося покрытия, что не обеспечивает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;</p>	<p>ч.1 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.3, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20</p>	<p>Провести ремонт потолка, напольного покрытия в приемной, в игровой группы №3, провести ремонт стен, потолка в туалете группы №3</p>	<p>Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.</p>	<p>фотоматериалы</p>

4.	<p>в туалете группы №9 в зоне унитазов, в спальне на потолке, стенах местами отлетевшее, потрескавшееся покрытие; в игровой линолеум с нарушением целостности покрытия, имеются надрывы, что не обеспечивает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств</p>	<p>ч.1 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20</p>	<p>Провести ремонт стен, потолка в спальне, в туалете группы №9 в зоне унитазов; провести ремонт напольного покрытия в игровой группы №9</p>	<p>Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.</p>	<p>фотоматериалы</p>
5.	<p>в спальне группы №4, в игровой групп №№ 1, 10, в приемной группы № 12 напольное покрытие с надрывами, потертостями</p>	<p>ч.1 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20</p>	<p>Провести ремонт напольного покрытия в спальне группы №4, в игровой групп №№ 1, 10, в приемной группы № 12</p>	<p>Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.</p>	<p>фотоматериалы</p>

6.	в музыкальном зале напольное покрытие с дефектами в виде неровного, амортизирующего покрытия	ч.1 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20	Провести ремонт напольного покрытия в музыкальном зале, обеспечив отсутствие дефектов	Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.	фотоматериалы
7.	в кладовой для хранения пищевых продуктов на потолке отслоившееся покрытие, в раздевалке для персонала многочисленные дефекты на потолке, стенах в виде отслоившегося, свисающего пластинами покрытия	ч.1 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Провести ремонт потолка в кладовой для хранения пищевых продуктов; провести ремонт потолка, стен в раздевалке для персонала	Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	фотоматериалы

8.	в спальне группы № 9 имеются нерабочие лампы в системе освещения, старые потрескавшиеся плафоны	ч.1 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20	Обеспечить исправное состояние системы освещения в спальне группы № 9	Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.	фотоматериалы
9.	в приемной, игровой, спальне, туалетах групп №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 оконные рамы старые, с крайне изношенным покрытием, со сколами и трещинами, сложно открываются, плотно не закрываются, подоконники с отбитым, отслоившимся покрытием, что не обеспечивает возможность проведения проветривания и качественную их уборку	ч.1 ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.7.2, п. 2.5.1, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20	Провести замену оконных рам, подоконников в приемной, игровой, спальне, туалете групп №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12	Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года	фотоматериалы

10	в туалетах групп №№ 5, 6, 9, 8, 2, 10 установлены чаши Генуя, встроенные в пол, при требовании наличия детских унитазов, обеспеченных индивидуальными сиденьями для каждого ребенка	ч.1 ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20	Туалеты групп №№ 5, 6, 9, 8, 2, 10 оборудовать детскими унитазами, обеспеченных индивидуальными сиденьями для каждого ребенка	В туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной групп устанавливаются умывальные раковины для детей, раковину и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, а также детские унитазы	фотоматериалы
11	в туалетах групп №№ 8 (старшая), 10 (подготовительная) между унитазами установлены перегородки, при требовании наличия кабин	ч.1 ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 3.1.7, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20	Туалеты групп №№ 8 (старшая), 10 (подготовительная) оборудовать кабинками	В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.	фотоматериалы

12	туалеты группы №№ 4, 1 (2-ая младшая, с 3 до 4 лет) оборудованы горшками (по проекту группа №4 предусмотрена для ясельной группы), при требовании оборудования туалетов для дошкольных групп детскими унитазами	ч.1 ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20	туалеты для дошкольных групп №№ 4, 1 (2-ая младшая, с 3 до 4 лет) оборудовать детскими унитазами	В туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной групп устанавливаются умывальные раковины для детей, раковину и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, а также детские унитазы.	фотоматериалы
13	в сыром цехе недостаточно производственных столов: имеется общий стол с маркировкой для овощей сырых и сырых кур, и общий стол для мяса сырого и рыбы сырой, при требовании оборудования мясорыбного цеха 3 производственными столами (для разделки мяса, рыбы и птицы);	ч.1 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, таб. 6.18 раздела VI СанПиН 2.1.3685-21	в мясорыбном цехе предусмотреть 3 производственных стола (для разделки мяса, рыбы и птицы)	Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также – в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.	фотоматериалы

14	зона для приготовления холодных блюд в горячем цехе пищеблока не оборудована бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха;	ч.1 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, таб. 6.18 раздела VI СанПиН 2.1.3685-21	зону для приготовления холодных блюд в горячем цехе пищеблока оборудовать бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха	Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.	фотоматериалы
15	не обеспечена поточность технологического процесса, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции: в сыром цехе пищеблока в холодильнике осуществляется хранения готовой пищевой продукции (молока, кисло-молочной продукции);	ч.1 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	соблюдать поточность технологического процесса, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции: не допускать занос и хранение готовой пищевой продукции в сыром цехе пищеблока	В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции	фотоматериалы

16	покрытие проездов и дорожек на территории дошкольного учреждения с многочисленными дефектами в виде разрушенного асфальта, ям, сколов, трещин.	ч.1 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.2.4 СП 2.4.3648-20	Провести ремонт асфальтового покрытия проездов и дорожек на территории дошкольного учреждения	Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.	фотоматериалы
----	--	--	---	---	---------------

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований

по пунктам №№ 14,15 провести в срок до «15» декабря 2025г.

по пунктам №№ 7,8,12,13 провести в срок до «01» октября 2026г.

по пунктам №№ 1,2,3,4,5,6,9,10,11,16 провести в срок до «01» октября 2027г.

О выполнении предписания известить Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 30 тел./факс (843) 238-98-54, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом

по пунктам №№ 14,15 провести в срок до «15» декабря 2025г.

по пунктам №№ 7,8,12,13 провести в срок до «01» октября 2026г.

по пунктам №№ 1,2,3,4,5,6,9,10,11,16 провести в срок до «01» октября 2027г.

с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 293 комбинированного вида» Советского района

г.Казани по адресу (должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

**Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований технических регламентов влечет привлечение к административной ответственности по части 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Главный специалист-эксперт отдела  
надзора по гигиене детей и подростков  
Управления Роспотребнадзора по  
Республике Татарстан (Татарстан)

(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

О.В.Горчакова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «29» сентября 2025 г.

  
(подпись)

В.В.Пономарева

(инициалы и фамилия)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Предписание от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_ направлено \_\_\_\_\_

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу:

исх. № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_\_\_\_ г.

Предписание вручено: Заведующий МАДОУ «Детский сад №293»

Пономарева Валентина Викторовна

«29» сентября 2025 г.

