



КНМ 16210061000201257645 от 21.10.2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани  
420073, г. Казань, ул. Кр. Познции, 3Б, тел/факс: 223-95-67

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 353/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: МАДОУ «Детский сад №293 комбинированного вида» Советского района г.Казани  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки, принятого главным (заместителем главного) государственного инспектора города Казани по пожарному надзору № 353 от « 21 » октября 2021 года

в период с 10 ч. 00 мин. « 3 » ноября 20 21 г. по 10 ч. 00 мин. « 9 » ноября 20 21 г.

проведено контрольное (надзорное) мероприятие Начальником отделения НДиПР по Советскому району г. Казани «Дербышки» УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Семиным Д.А. здания детского сада (высокий риск, 2 класс) - МАДОУ «Детский сад №293 комбинированного вида» Советского района г.Казани ИНН 1660034128

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Заведующий МАДОУ «Детский сад №293 комбинированного вида» Советского района г.Казани Пономарева В.В.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
ул. Ад. Кутуя, 2а				
1.	кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), не имеют показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315.	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СП 6.13130.2013 п.4.4	1.10.2022г.	
2.	кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СП 6.13130.2013 п.4.5	1.10.2022г.	
3.	в помещениях здания дошкольной образовательной организаций <u>подкласса Ф1.1</u> применяются декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с пожарной опасностью более чем класс КМ2, в том числе в групповых ячейках и общих коридорах применяется линолеум	Ст. 1, ст.6, ч.7 ст.134 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ,	1.10.2022г.	
4.	для отделки стен зала для проведения физкультурных и музыкальных занятий в здании дошкольной образовательной организации <u>подкласса Ф1.1</u> используются материалы с пожарной опасностью более чем класс КМ0 и(или) КМ1, в том числе применяются обои	Ст. 1, ст.6, ч.8 ст.134 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ	1.10.2022г.	
5.	эвакуационные знаки пожарной безопасности (световые табло «выход»), принцип действия которых основан на работе от электрической сети, не включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СП 3.13130.2009 п.5.1	1.10.2022г.	
6.	над эвакуационными выхода из групп отсутствуют световые оповещатели «выход»	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СП 3.13130.2009 п.5.3	1.10.2022г.	
7.	не обеспечено исправное состояние наружных пожарных лестниц, а именно ширина лестниц менее 0,9м	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, ГОСТ р53254-2009 п.4.2; ППР п.17	1.10.2022г.	
8.	помещение хозблока не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации	ФЗ №123 ст.1,4,6; ФЗ №184 ст.46; п.38 таблица А3 свода правил СП 5.13130.2009	1.10.2022г.	
9.	не организовано обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и работников, осуществляющих	ФЗ №123 ст.1,6; ФЗ №184 ст.46; НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.39,4	1.10.2022г.	



№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
круглосуточную охрану организации)				
10.	не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств (клапанов) в воздуховодах и устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре	ППР п.42	1.10.2022г.	
11.	не предоставлен акт проверки автоматической разблокировки электромагнитных замков при поступлении сигнала системы автоматической пожарной сигнализации	ППР п.36а	1.10.2022г.	
12.	✓ не определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	ППР п.43	1.10.2022г.	
13.	на объекте защиты не заполнен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	ППР п.17,30,42,43,48,50,54,60,412,13	1.10.2022г.	
14.	не организовано проведение обследования целостности конструкций наружных эвакуационных лестниц с составлением акта (не реже одного раза в год)	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, ГОСТ р53254-2009 п.6.1.4	1.10.2022г.	
15.	на объекте защиты не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	ППР п.30	1.10.2022г.	
16.	не обеспечено определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения электрощитовой с обозначением класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны	ППР п.12	1.10.2022г.	
17.	завдвижка для пропуса противопожарного расхода воды не обеспечена электроприводом. Завдвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной	Ст. 1, ст.4, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СНиП 2.04.01-85* п.11.7*	1.10.2022г.	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
	автоматики.			
18.	входная дверь в подвал выполнена не противопожарной 2-го типа	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СП 4.13130.2013 с изм.1 п.4.18 ул. Авиахима,5	1.10.2022г.	
19.	не обеспечено исправное состояние наружных пожарных лестниц, а именно ширина лестниц менее 0,9м	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, ГОСТ р53254-2009 п.4.2; ППР п.17	1.10.2022г.	
20.	не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств (клапанов) в воздуховодах и устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре	ППР п.42	1.10.2022г.	
21.	конструкции подшивки карнизных свесов чердачных покрытий выполнены не из материалов группы НГ, или Г1 и не выполнена обшивка данных элементов листовыми материалами группы горючести не менее Г1	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СП 2.13130.2020 п.5.4.5	1.10.2022г.	
22.	помещения групповых ячеек на 2-ом этаже не обеспечены двумя эвакуационными выходами	Ст. 1, ст.4, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СП 1.13130.2020 п.5.1.3	1.10.2022г.	
23.	в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Не представлено подтверждение применения в покрытии полов групповых ячеек на 2-ом этаже и стен в спальнях декоративно-отделочных материалов с пожарной опасностью не более чем класс КМ2, в том числе применяются линолеум, обон,	Ст. 1, ст.6, ч.8 ст.134 табл.29 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, ППР п.25	1.10.2022г.	



№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
	деревянные конструкции			
24.	в тамбурах выходов из групповых ячеек на 2-ом этаже устроены вешалки для одежды (шкафчики) а также хранится инвентарь и материалы	ППР п.27	1.10.2022г.	
25.	не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (склад на 2-ом этаже, пищеблока) с обозначением категории и класса зоны на входных дверях помещений с наружной стороны	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; СП 4.13130.2013 с изм.1 п.5.1.2; ППР п.12	1.10.2022г.	
26.	не обеспечено наличие на противопожарных дверях помещений пищеблока и электрощитовой приспособлений для самозакрывания	ППР п.24	1.10.2022г.	
27.	не обеспечено определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения электрощитовой с обозначением класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны	ППР п.12	1.10.2022г.	
28.	помещение пищеблока не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации	ФЗ №123 ст.1,4,6; ФЗ №184 ст.46; п.38 таблица А3 свода правил СП 5.13130.2009	1.10.2022г.	
29.	не обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, зазоров в местах пересечения противопожарных преград рад (монтажная пена в проеме противопожарной двери пищеблока не оштукатурена или закрыта наличником)	ППР п.15	1.10.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Государственный инспектор города Казани по пожарному надзору -*

*Начальник ОНДиПР по Советскому р-ну г. Казани «Советский»*

*УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан*

*майор внутренней службы Семин Д.А.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 9 » ноября 20 21 г



(подпись)