

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул.Академика Губкина, 50, г.Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066  
(843)292-64-39

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани  
ул. Красная Позция, 3Б, г.Казань, Республика Татарстан, 420081, (843) 272-46-53

**Предписание №125/1/82**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ДЕТСКИЙ САД №272 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ" СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.КАЗАНИ**

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора гор. Казани по пожарному надзору № 125 от « 29 » сентября 20 20 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декаб 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 5 » октября 20 20 г. по 16 00 мин. « 12 » октября 20 20 г. проведена плановая документарная, с использованием сред дистанционного взаимодействия проверка Начальником отделения НДиПР по Советскому району г. Каза «Советский» УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан подполковником внутренней служ Морозкиным Е.А., дошкольного образовательного учреждения, эксплуатируемого Муниципальн автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №272 комбинированного вид татарским языком воспитания и обучения" Советского района г.Казани ИНН 1660048900, расположенн по адресу: г. Казань улица Академика Сахарова, 11,

совместно с Заведующим МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №272" Вафиной Гузель Анасовн Заместителем заведующего по ХР МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №272" Рахматуллиной Анисой Фаритовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасн» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопаснос выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметить выполнение (указывая только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Противопожарные двери установленные на объекте в полной мере оборудовать устройствами для самозакрывания	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 п.7.17 СНиП 21-01-97*	1.11.2021	
2.	Представить подтверждение применения в помещениях здания дошкольной образовательной организаций подкласса Ф1.1 декоративно-отделочных материалов и покрытия полов с пожарной опасностью не выше, чем класс КМ2 или демонтировать	Ст. 1, ст.6, ч.7 ст.134 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97*	1.11.2021	

3.	Представить подтверждение соответствия отделки стен, полов и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольной образовательной организации отнесением к материалам класса КМ1 и (или) КМ2 или демонтировать.	Ст. 1, ст.6, ч.8 ст.134 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97*	1.11.2021	
4.	На обводной линии у счетчика холодной воды установить задвижку, опломбированную в закрытом положении, для пропуска противопожарного расхода воды с электроприводом (Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики)	Ст. 1, ст.6, ч.2 ст.86 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 п.8.13 СНиП 21-01-97* СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п.11.7 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»	1.11.2021	
5.	Предусмотренный в составе объекта Ф1.1 пищеблок выделить противопожарными стенами 2-го типа с установкой в них противопожарных дверей и люков	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97* п.5.2.6 свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	1.11.2021	
6.	В полной мере провести обучение мерам пожарной безопасности работников организации, в том числе работников, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, работников, осуществляющих круглосуточную охрану организации	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.3 Правил противопожарного режима в РФ п.2-4 раздел III Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645	1.11.2021	
7.	Здание в полной мере обеспечить планами эвакуации людей в случае пожара	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97* п. 7 Правил противопожарного режима в РФ п.4.5 п.4.5.1 п.4.5.2 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля"	1.11.2021	
8.	Восстановить демонтированные двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97* п. 23 Правил противопожарного режима в РФ	1.11.2021	
9.	Пути эвакуации и выходы в полной мере обеспечить знаками пожарной безопасности, в том числе в тамбурах эвакуационных выходов	Ст. 1, ст.6, ст.84 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97* п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, п.5.3 свода правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", п.3.11 НПБ 104-03.	1.11.2021	
10.	Подтвердить соответствие ограждающих конструкции лифтовой шахты и помещений машинного отделения лифта требованиям, предъявляемыми к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа, или предусмотреть тамбуры или холлы с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа или экраны, автоматически закрывающие дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, выполненными из негорючих материалов с пределом огнестойкости не ниже EI 45	Статья 1, статьи 6, ст.88, ст.140 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 1.4 п.6.24 п.7.22 СНиП 21-01-97* п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	1.11.2021	
11.	Для отделки лестничных маршей на путях эвакуации применить материалы с нормативными показателями пожарной опасности, в том числе исключить окраску ступеней	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 п. 6.25 СНиП 21-01-97* п. 33 Правил противопожарного режима в РФ	1.11.2021	

12.	При эксплуатации эвакуационных путей обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно по наличию 2-х эвакуационных выходов из групповых ячеек	Ст. 1, ст. 4, ст.6, ст.89 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 п. 6.12 СНиП 21-01-97* п. 33 Правил противопожарного режима в РФ п.5.2.12 СП 1.13130.2009* «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	1.11.2021	
13.	На объекте предусмотреть хранение исполнительной документации на установки противопожарной защиты здания	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 61 п. 64 Правил противопожарного режима в РФ.	1.11.2021	
14.	Помещение, в котором размещен приёмно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации, обеспечить нормативным аварийным освещением	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ п. 1.4 СНиП 21-01-97* п.12.55 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п.13.14.12 Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	1.11.2021	
15.	Системы вентиляции, в том числе кондиционеры в помещениях заблокировать с автоматической пожарной сигнализацией для их отключения в случае пожара	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97* п.49 п.61 Правил противопожарного режима в РФ, п.14.2 Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	1.11.2021	
16.	Световые оповещатели "Выход" разместить непосредственно над эвакуационными выходами	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97* п. 61 Правил противопожарного режима в РФ НПБ 104-03, п.5.3 Свода правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности". п.3.11 НПБ 104-03,	1.11.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физически и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов

Начальник ОНДиПР по Советскому р-ну г. Казани «Советский»  
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Морозкин Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

« 12 » октября 20 20 г


Предписание для исполнения получил:

В Вафина  
(подпись)

Заведующий МАДОУ "ЛЕТСКИЙ САД №272" Вафина Г.А.

(должность, фамилия, инициалы)

« 12 » октября 20 20 г.



(подпись)