

12.11.2021 года № 611-2-9-4-5
(дата)

наименование организации

г. Казань улица Академика Сахарова, 11
адрес места жительства или нахождения

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

« 12 » ноября 20 21 г. г. Казань
(место рассмотрения: город, село, район)

Начальник отделения НДиПР по Советскому району г.Казани «Советский» УНДиПР ГУ МЧС России
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

по Республике Татарстан Морозкин Евгений Анатольевич

рассмотрев постановление № 107-2021-0309 от «12» ноября 20 21 г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на юридическое лицо (гражданина (ку)) Заведующую МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №272"
(полное наименование юридического лица)

Вафину Гузель Анасовну

или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного (ную)) по адресу: РТ, г. Казань, ул. Галии Кайбицкой, д. 11 кв.55
РТ, г. Казань, ул. Галии Кайбицкой, д. 11 кв.55 т.89053144725

Материалами установлено, что

«12» ноября 20 21 г. в 14 часов 00 минут

в городе Казань в помещениях, эксплуатируемых Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №272 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" Советского района г.Казани, расположенным по адресу: г. Казань улица Академика Сахарова, 11 нарушены требования пожарной безопасности Российской Федерации
(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса;

образовательным учреждением "Детский сад №272 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" Советского района г.Казани, расположенным по адресу: г. Казань улица Академика Сахарова, 11 в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта [назначение, этажность;

тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.], имеющая к отношению к делу;

Академика Сахарова, 11 законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (ФЗ-123 от 22.06.2008 года), Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо:

1. Помещение разных классов функциональной пожарной опасности разделить противопожарными преградами, а именно в пищеблоке складские и производственные помещения не выгородить друг от друга.

Ст.1, ст.4, ст.6, ст.88 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п.5.4.19 п.5.4.20 Свода правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 4.2 п.5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"

2. Для отделки лестничных маршей на путях эвакуации применить материалы с нормативными показателями пожарной опасности или демонтировать, в том числе окраску ступеней

Ст.1, ст.4, ст.6, ст.89, ч.6 ст.134 табл. 28 Федерального закона №1-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п. 23 Правил противопожарного режима в РФ
3. Подтвердить соответствие ограждающих конструкции лифтовой шахты и помещений машинного отделения лифта требованиям, предъявляемыми к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа, или предусмотреть тамбуры или холлы с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа или экраны, автоматически закрывающиеся дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, выполненными из негорючих материалов с пределом огнестойкости не ниже EI 45

Ст.1, ст.4, ст.6, ст.53, ст.88, ст.140 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п.23 Правил противопожарного режима в РФ
4. Пути эвакуации и выходы в полной мере обеспечить знаками пожарной безопасности, в том числе в тамбурах эвакуационных выходов, групповых ячейках и зальных помещениях

Ст.1, ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, п.5.3 Свода правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", п.3.11 НПБ 104-03
5. На путях эвакуации лестницы в пределах одного марша высоту и ширину ступеней выполнить одинаковой

Ст.1, ст.4, ст.6, ст.52, ст.53, ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п.23 Правил противопожарного режима в РФ, п.4.1.5 п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
6. Противопожарные двери, установленные на объекте, в полной мере оборудовать устройствами для самозакрывания

Ст.1, ст.4, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п.24 Правил противопожарного режима в РФ п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
7. Представить подтверждение соответствия отделки стен, полов и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольном образовательной организации отнесением к материалам класса КМ1 и (или) КМ2 или демонтировать

Ст.1, ст.4, ст.6, ст.53, ст.89 ч.6 ст.134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.08.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
8. На объекте защиты с массовым пребыванием людей в полной мере обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Ст.1, ст.4, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п. 30 Правил противопожарного режима в РФ
9. Предусмотреть наличие блокировки системы вентиляции, в том числе кондиционеров в помещениях с автоматической пожарной сигнализацией для их отключения в случае пожара

Ст.1, ст.4, ст.6, ст.59 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п.42 п.54 Правил противопожарного режима в РФ
10. На обводной линии у счетчика холодной воды предусмотреть наличие задвижки, опломбированная в закрытом положении, для пропуска противопожарного расхода воды с электроприводом (Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики)

Ст.1, ст.4, ст.6, ч.2 ст.82, ст.86 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» п.11.7 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»
11. На объекте предусмотреть хранение исполнительной документации на установки противопожарной защиты здания

Ст.1, ст.4, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п.54 Правил противопожарного режима в РФ,
12. Световые оповещатели "Выход" разместить непосредственно над эвакуационными выходами

Ст.1, ст.4, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п. 54 Правил противопожарного режима в РФ НПБ 104-03, п.5.3 Свода правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", п.3.11 НПБ 104-03,
13. Места размещения ручных пожарных извещателей и их наличие на путях эвакуации в полной мере выполнить в соответствии с действующим требованиям, в том числе на выходах групповых ячеек

Ст. 1, ст.4, ст.6, ст.54, ст.83, ст.91 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, п.6.6.27 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования
14. Все помещения в полном объеме защитить автоматической установкой пожарной сигнализации или представить нормативное обоснование их отсутствия, в том числе комнату охраны

Ст. 1, ст.4, ст.6, ст.54, ст.83, ст.91 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п.4, п.14, табл.1 НПБ 110-03, п.4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности. п. 54 Правил противопожарного режима в РФ
15. Подтвердить работоспособность средств обеспечения пожарной безопасности, а именно автоматической установки пожарной сигнализации

Ст. 1, ст.4, ст.6, ст.54, ст.83, ст.91 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п. 54 Правил противопожарного режима в РФ

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего постановление)

Александр Е.А.

(расшифровка подписи)

Представление получил: **В** *12.11.2021* *Заведующий* *Василий* *Варламов* *И.А.*

дата, должность, подпись ФИО