

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 316 комбинированного вида» Советского района г. Казани
420087, г. Казань, ул. Карбышева, 44, Тел.: (843) 298-85-32
ИНН/КПП 1660023782/166001001 код ОКПО 40665436

Исх. № 39

от 13.11. 2019г

Заместителю начальника
ОНД г. Казани
полковнику внутренней службы
А.В.Старкову
заведующей МАДОУ «Д/с №316»
Советского района г.Казани
Г.Н.Кашаповой

Уважаемый Александр Владимирович!

1.МАДОУ «Детский сад № 316 комбинированного вида» Советского района г.Казани, расположенного по адресу г.Казань, ул. Карбышева, д. 44, сообщает о выполнении следующих пунктов (Предписание ГУ МЧС России по Республике Татарстан от 27.12.2018 года)

Вид нарушения (по предписанию)	Мероприятия по устранению нарушений	Подтверждающие документы
1. Помещения хозяйственного блока не в полном объеме оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализацией.	Обращение к Учредителю, включение в реестр предписаний учреждений образования	Копии писем в УО ИКМО г.Казани исх. № 46 от 11.01.2019г. (1лист), исх.№342/исх от 01.03.2019 (1лист), исх. № 47 от 11.01.2019г. (3листа), исх.№48 от 29.01.2019 (1лист), исх. № 19 от 07.05.2019г. (1лист), исх.№1000 от 06.06.2019 (1лист), письмо в «ДТТ» исх. № 45 от 11.01.2019г. (1лист), исх.№ ДТТ-Исх/114 от 15.03.2019 (1лист), письмо в ХЭГ УО: исх. № 44 от 11.01.2019г. (1лист), исх.№ 44 от 14.01.2019 (1лист), исх. № 12 от 20.03.2019г. (1лист), исх.№12 от 20.03.2019 (1лист), исх. № 17 от 30.04.2019г. (1лист), исх.№80 от 30.04.2019 (1лист), исх. № 29 от 16.09.2019г. (1лист), исх.№28 от 10.10.2019 (2лист).
2. Не обеспечено исправное состояние систем противопожарной защиты объекта (помещения хозблока оборудованы тепловыми извещателями, вместо дымовых)		
3. Не обеспечено исправное состояние систем противопожарной защиты объекта (частично отсутствуют табло «Выход» на эвакуационных выходах первого и второго этажей)		
4. Помещения пожарного поста не оборудовано аварийным освещением	Выполнено	УПД счет – фактура №14197/1 от 30.05.2019г. прилагается
5. Не произведена проверка на исправность сетей источников внутреннего противопожарного водоснабжения (не реже 2 раз в год весной и осенью) с составлением соответствующих актов	Выполнено	Акт и протокол испытаний противопожарного водопровода от 02.08.2019 г., акт перекатки пожарных рукавов от 02.08.2019 г, протокол испытания клапанов пожарных кранов на исправность от 02.08.2019 г.
6. Не обеспечено наличие на двери помещения электрошитовой обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполнено	Отчет по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, класса зоны по ПУЭ (1 и последняя страницы)

2. По невыполнению п.1,2,3 предписания **просим Вас об отсрочке** по причине:
- отсутствие финансирования (копии обращений)

Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 316 комбинированного вида»



Г.Н.Кашапова