

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и ПРО Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани
ул. Кр. Позитии, 3 Б, г. Казань, Республика Татарстан, 420073, 273-21-36

Предписание N 334 / 1 /

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 316 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»
СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора г. Казани по пожарному надзору N 334
(наименование органа ГПН)

от "01" ноября 20 19 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин.
11 20 19 г. по 12 ч 00 мин. "15" 11 20 19 г.
проведена проверка

старшим инспектором отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Советскому району г. Казани «Азино»
УНД и ПРО ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы
Темирбулатовым Рустамом Равильевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 316 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»
СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ, г. Казань, ул. Карбышева, 44

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов
власти, органов местного самоуправления)
совместно с заведующей Кашаповой Е. Н.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии)
лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	-помещения хозяйственного блока не в полном объеме оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализацией.	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г., (в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ), ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97* п.4 НПБ 110-03	01.11.2020г.	
2.	-не обеспечено исправное состояние систем противопожарной защиты объекта (помещения хоз. блока оборудованы тепловыми извещателями, вместо дымовых).	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2020г.	
3.	-не обеспечено исправное состояние систем противопожарной защиты объекта (частично отсутствуют табло «Выход» на эвакуационных выходах первого и второго этажей).	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД и ПР по Советскому району г. Казани «Азино»
УИД и ПР ГУ МЧС России по РТ Темирбулатов Р. Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

11 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

11 2019 г.

11 2019 г.
(должность, фамилия, инициалы)

