

потолки и полы помещений детского сада имеют дефекты и повреждения, а именно: в группе №2 (младшей-средней) в игровой под линолеумным покрытием деревянный пол треснут и продавливается вниз; в подготовительной группе в спальне лакокрасочное покрытие потолка потрескалось, местами имеются трещины и щели, стены обклеены бумажными обоями, которые местами отходят от стены, в туалетной лакокрасочное покрытие потолка местами потрескалось; в средней группе №2 в туалетной в углу на потолке и стенах имеются следы подтеков; в старшей группе №1 в спальне и умывальной на потолке лакокрасочное покрытие местами потрескалось; в старшей группе №2 в спальне и умывальной помещениях лакокрасочное покрытие потолка местами треснуто, отслоилось; в младшей группе №1 в раздевальной, игровой, в туалете, умывальной и спальне на потолках и стенах имеются следы подтеков, вследствие протечки кровли, лакокрасочное покрытие стен и потолков местами отслаивается и треснуто, в туалетной и умывальной напольная плитка местами треснута и отсутствует, требует замены; на пищеблоке в помещении с холодильным оборудованием на стенах и потолках лакокрасочное покрытие местами потрескалось, в горячем цехе напольная плитка устаревшая, местами треснута, местами отсутствует, что не обеспечивает возможность проведения уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.4.11, 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в подготовительной группе, старшей группе №1, старшей группе №2 туалетные комнаты не оборудованы отдельными туалетными кабинками с дверями;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п.п.2.12, 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблоке не функционирует местная система вытяжной вентиляции, не представлены документы обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 в группе №2 (младшей-средней), в подготовительной группе, в средней группе №2, старшей группе №1 в игровых установлена мягкая мебель не имеющее покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 в группе №2 (младшей-средней) учебная доска, для работы с которой используется мел не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 1.8 СП 2.4.3648-20 на объекте не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в группе №2 (младшей-средней), 1 младшей группе отсутствует шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков, индивидуальные горшки не промаркированы по общему количеству детей;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 в группах санитарно-техническое

оборудование не исправно, с дефектами, а именно: в подготовительной группе в умывальной треснута эмаль умывальной раковины для мытья рук детей, в средней группе №2 неисправен смеситель в умывальной;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке неисправно технологическое оборудование, не функционирует картофелечистка;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 покрытие стола для работы с тестом (столешница) цельнометаллическое, не выполнено из дерева твердых лиственных пород;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 для приготовления блюд используется алюминиевая посуда, при норме посуда должна быть выполнена из нержавеющей стали;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., таблицы 6.7 раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21 по представленному режиму дня продолжительность сна для младшего возраста до 3 лет составляет 2ч. 30 мин., при норме 3 ч.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Провести ремонт асфальтового покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории детского сада, с устранением дефектов.

Срок устранения нарушения - до 20.09.2024г.

2. Провести ремонт стен, потолков и полов помещений детского сада с устранением дефектов и повреждений материалами, обеспечивающими проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: в группе №2 (младшей-средней) в игровой провести ремонт пола; в подготовительной группе в спальней устранить дефекты лакокрасочного покрытия потолка, отделку стен провести материалами, обеспечивающими проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, в туалетной устранить дефекты лакокрасочного покрытия потолка стен; в средней группе №2 в туалетной на потолке и стенах устранить следы подтеков; в старшей группе №1 в спальней и умывальной устранить дефекты лакокрасочного покрытия потолка; в старшей группе №2 в спальней и умывальной устранить дефекты лакокрасочного покрытия потолка; в младшей группе №1 в раздевальной, игровой, в туалете, умывальной и спальней на потолках и стенах устранить следы подтеков, дефекты лакокрасочного покрытия стен и потолков, в туалетной и умывальной заменить напольную плитку; на пищеблоке в помещении с холодильным оборудованием устранить дефекты лакокрасочного покрытия стен и потолка, в горячем цехе заменить напольную плитку.

Срок устранения нарушения - до 20.09.2024г.

3. В подготовительной группе, старшей группе №1, старшей группе №2 туалетные комнаты оборудовать отдельными туалетными кабинками с дверями.

Срок устранения нарушения - до 20.09.2024г.

4. Обеспечить функционирование на пищеблоке местной системы вытяжной вентиляции, представить документы обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.

Срок устранения нарушения - до 20.09.2024г.

5. В группе №2 (младшей-средней), в подготовительной группе, в средней группе №2, старшей группе №1 в игровых обеспечить установку мебели, имеющее покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Срок устранения нарушения - до 20.09.2024г.

6. В группе №2 (младшей-средней) учебная доска, для работы с которой используется мел оборудовать дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

Срок устранения нарушения - до 20.09.2024г.

7. На объекте осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Срок устранения нарушения - до 20.09.2024г.

8. В группе №2 (младшей-средней), 1 младшей группе обеспечить наличие шкафа (стеллажа) с ячейками для хранения индивидуальных горшков, индивидуальные горшки промаркировать по общему количеству детей.

Срок устранения нарушения - до 04.12.2023г.

9. В подготовительной группе и в средней группе №2 заменить неисправное санитарно-техническое оборудование.

Срок устранения нарушения - до 20.09.2024г.

10. На пищеблоке обеспечить функционирование картофелечистки.

Срок устранения нарушения - до 20.09.2024г.

11. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнить из дерева твердых лиственных пород.

Срок устранения нарушения - до 20.09.2024г.

12. Для приготовления блюд использовать посуду из нержавеющей стали.

Срок устранения нарушения - до 20.09.2024г.

13. Обеспечить продолжительность сна для младшего возраста до 3 лет 3 часа.

Срок устранения нарушения - до 04.12.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований,

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №167 комбинированного вида» Советского района г. Казани, ИНН 1660033910, ОГРН 1021603628200, место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 420088, РТ, г. Казань, ул. Зур Урам, д.2а, фактическое место нахождения: 420088, РТ, г. Казань, ул. Зур Урам, д.2а.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 30 тел./факс (843) 238-98-54 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 04.12.2023г., 20.09.2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей и
подростков Управления
Роспотребнадзора по Республике
Татарстан (Татарстан)

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

А.Ф. Басырова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «20» сентября 2023 г. Заведующая МАДОУ «Детский сад №167» Галлямова Гузалия Гумаровна

(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: