



КНМ 16210061000201065751 от 24.09.2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани
420073, г. Казань, ул. Кр. Позини, 3Б, тел-факс: 223-95-67

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 284/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МАДОУ "Детский сад № 415 с татарским языком воспитания и обучения"
Советского района г. Казани

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки, принятого главным (заместителем главного) государственного инспектора города Казани по пожарному надзору № 284 от « 24 » сентября 2021 года

в период с 10 ч. 00 мин. « 27 » сентября 20 21 г. по 14 ч. 00 мин. « 30 » сентября 20 21 г.

проведено контрольное (надзорное) мероприятие Инспектором отделения НДиПР по Советскому району г. Казани «Дербышки» УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан лейтенантом внутренней службы Родыгиным О.С. – здания детского сада (Чрезвычайно высокий риск (1 класс) - Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения " Детский сад № 415 с татарским языком воспитания и обучения " Советского района г. Казани ИНН 1660034294

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица ИО Заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 415 с татарским языком воспитания и обучения " Советского района г. Казани Сафиуллина Гульназ Минтагировна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1. На обводной линии у счётчика холодной воды не установлена задвижка, опломбированная в закрытом положении, для пропуска противопожарного расхода воды с электроприводом (Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов или от устройств противопожарной автоматики)	Ст.1, ст.4, ст.6, п.8 ст.27 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования	1.08.2022	
2. Помещение разных классов функциональной пожарной опасности не разделены противопожарными преградами, а именно складские и производственные помещения не выгорожены от помещений общественного назначения, в том числе пищеблок, тепловой и водомерный узел, прачечная, складские помещения пищеблока и т.п.) не установлены противопожарные двери.	Ст.1, ст.4, ст.6, ст.88 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п.5.4.19 п.5.4.20 свода правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 4.2 п.5.6.4 свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	1.08.2022	
3. Высота эвакуационных выходов из лестничной клетки непосредственно наружу в свету менее 1,9 м.	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования. п. 4.2.18 Свод правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	1.08.2022	
4. В лестничной клетке, допускается размещение оборудования, выступающего из полости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц	Ст.1, ст.4, ст.6, п.8 ст.27 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования. п. 27 Правил противопожарного режима в РФ	1.08.2022	
5. Ширина эвакуационных выходов в свету менее нормативного	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования. п. 4.2.19 *Свод правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	1.08.2022	
6. Не подтверждено проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов пожаровзрывобезопасными способами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Ст.1, ст.4, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования. п.43 Правил противопожарного режима в РФ	1.08.2022	
7. При достижении системами противопожарной защиты здания и ее составными частями предельного состояния (срока-службы), в том числе после ремонта системы, её составные части не выведены из эксплуатации и не произведено списание	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.	1.08.2022	
8. На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Ст.1, ст.4, ст.6, п.8 ст.27 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п. 54 Правил противопожарного режима в РФ.	1.08.2022	
9. Не все помещения в полном объеме защищены автоматической установкой пожарной сигнализации, а также не представлено обоснование их отсутствия, в том числе межпотолочное пространство, помещение заведующего, темнушки, подвальных помещений сада и хозблока и т.п.	Ст. 1, ст.4, ст.6, ст.54, ст.83, ст.91 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п.4, п.14, табл.1 НПБ 110-03, п.4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной	1.08.2022	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок* устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и
		сигнализации требования пожарной безопасности. п. 54 Правил противопожарного режима в РФ		
10.	Не подтверждена пожаростойкость проводов и кабелей, подключаемым к различным компонентам систем пожарной автоматики.	Ст.1, ст.4, ст.6, п.8 ст.27 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования. п. 54 Правил противопожарного режима в РФ	1.08.2022	
11.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не в полной мере обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Ст.1, ст.4, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п. 30 Правил противопожарного режима в РФ	1.08.2022	
12.	Допускается параллельная прокладка кабелей систем пожарной автоматики с силовыми и осветительными кабелями.	Ст.1, ст.4, ст.6, п.8 ст.27 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования. п. 54 Правил противопожарного режима в РФ	1.08.2022	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор города Казани по пожарному надзору -
Инспектор ОНДиПР по Советскому р-ну г. Казани «Дербышки»
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
лейтенант внутренней службы Родыгин О.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 30 » сентября 20 21 г



(подпись)

ИО Заведующий Муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением " Детский сад № 415 с
татарским языком воспитания и обучения " Советского района г. Казани
Сафиуллина Гульназ Минтагировна

(должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица)

« 30 » сентября 20 21 г



(подпись)