

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843) 292-64-39

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Казани (Советский район)
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ ул. Г. Камала, 42а, г. Казань, Республика Татарстан,
420021 (843) 293-85-73

Предписание № 290/1/199 п.п.
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

МАДОУ «Детский сад №390 комбинированного вида»
Советского района г. Казани

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора ОНД по г. Казани по пожарному надзору N 290 от " 22 " октября 2018
(наименование органа ГПН)

года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" в период с 15 ч 00 мин. " 8 " ноября 2018 г. по
17 ч 00 мин. " 8 " ноября 2018 г. и в период с 9 ч 00 мин.
" 12 " ноября 2018 г. по 11 ч 00 мин. " 12 " ноября 2018 г.

проведена проверка

Начальником отделения НД и ПР по Советскому району г. Казани «Дербышки» майором
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

внутренней службы Семиным Денисом Александровичем

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
МАДОУ «Детский сад №390 комбинированного вида» Советского района г. Казани по
адресу: г. Казань ул. Мира, 51а

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного
самоуправления)

совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад №390 комбинированного вида» Советского
района г. Казани Елиной Р.Ф.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII	ППР п.2	1.08.2019г.	<i>выполнено</i>

	настоящих Правил			
2.	двери, отделяющие помещения групп и залов (актовый, спортивный) от поэтажных коридоров на этажах здания не оборудованы устройствами samozакрывания с уплотнением в притворах	ФЗ №123 ст.1,6,151; ФЗ №184 ст.46; СНиП 21-01-97* п.6.18*; п.4.2.7 Свода правил СП 1.13130.2009	1.08.2019г.	Сделали сами <u>Сделано!</u>
3.	не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных эвакуационных лестниц 3-го типа и балконов из помещений групп на 2-ом этаже здания с составлением соответствующего протокола испытаний	ППР п.24	1.08.2019г.	Сделали сами <u>Сделано!</u>
4.	противопожарные двери в противопожарных преградах не оборудованы устройствами для samozакрывания	ч.8, ст.88 Федерального закона №123-ФЗ Гат, вент.	1.08.2019г. ?	Сделали сами <u>Сделано!</u>
5.	ширина эвакуационных выходов из помещений групп менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.	ФЗ №123 ст.1,6,151; ФЗ №184 ст.46; п.5.2.14 Свода правил СП 1.13130.2009		Своими силами не сделано Требов. в обратном направлении 24.11.18г.
6.	не обеспечено наличие на дверях помещений складского и технического назначений (склад инвентаря в спортзале, венткамеры на 1-ом и 2-ом этажах, склад в кабинете татарского языка, водосерный узел, тепловой узел) обозначений категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	ст. 1, ст.6 №123-ФЗ; ст. 46 №184-ФЗ; СП 4.13130.2013 п.5.1.2; п. 20 Правил противопожарного режима в РФ		Сделали сами <u>Сделано</u>
7.	в помещении венткамеры на 2-ом этаже допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	ППР п.42	1.08.2019г.	Сделано!
8.	помещения разных классов функциональной пожарной опасности не выделены противопожарными преградами с требуемым пределом огнестойкости от смежных помещений, а именно помещения (венткамер на 1-ом и 2-ом этажах) не отделены от смежных помещений противопожарными дверьми	ст. 1, ст.6, ч.1 ст.88 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; ст. 46 №184-ФЗ; п. 1.4; п.7.4 СНиП 21-01-97* сертиф. наши	1.08.2019г.	Сделали сами <u>Сделано</u>
9.	<u>Зеленая краска</u> опознавательная окраска внутреннего противопожарного водопровода выполнена без учета норм	ст. 1, ст.6 №123-ФЗ от 22.07.2008; ст. 46 №184-ФЗ; п.1.4 СНиП 21-01-97*; п.5.7.21 СП 5.13130.2009; ГОСТ Р 12.4.026	1.08.2019г.	<u>Сделано</u>

т
✓
исходно

сделано

✓

дверь на венткамере

10.	<i>оборудован</i> помещение склада в кабинете татарского языка не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации	ст. 1, ст.6 №123-ФЗ от 22.07.2008; ст. 46 №184-ФЗ; п.1.4 СНиП 21-01-97*; СП 5.13130.2009 табл.3 п.38	1.08.2019г.	<i>Сделано</i>
11.	<i>Решено</i> дверь запасного эвакуационного выхода из помещения группы №11 открывается не по направлению выхода из здания	ст. 1, ст.6 №123-ФЗ от 22.07.2008; ст. 46 №184-ФЗ; п.6.17 СНиП 21-01-97*; СП 1.13130.2009 п.4.2.6	1.08.2019г.	<i>Все двери в этажах / Сделано / Тисьюмо РОО от 24.11.</i>

В ходе проверки проинструктировано мерам пожарной безопасности 11 человек
Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД и ПР
по Советскому району г. Казани «Дербышки» Семин Д.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

" 12 " ноября 2018 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

✓

Заведующий МАДОУ «Детский сад №390 комбинированного вида»
Советского района г.Казани Елина Р.Ф.
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

" 12 " ноября 2018 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору