

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843)292-64-39

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани (Советский район)
ул. Красная Позиция, 3Б, г. Казань, Республика Татарстан, 420061, (843) 223-95-67

Предписание № 143/1/106
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 65 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ
ИНН 1660048579 ОГРН 10216003629332

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Казани по пожарному надзору № 143 от «31» мая 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «10» июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 2 часа «18» июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. продолжительность 1 час проведена плановая проверка начальником отделения НДиПР по Советскому району г. Казани "Азино" УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Салаховым Р.Ф. помещений МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 65 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ, расположенных по адресу: 420071 Республика Татарстан, город Казань, улица Мира, 50 совместно с исполняющим заведующим Гайнетдиновой Р.М.

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается выполнение)
1	2	3	4	5
1.	не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	(Ст.1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 43 Правил противопожарного режима в РФ)	01.04.2022	✓
2.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа (не обеспечено)	(Ст.1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 26 Правил противопожарного режима в РФ)	01.04.2022	✓
3.	не в полной мере проведено обучение мерам пожарной безопасности всех работников организации работников, осуществляющих круглосуточную охрану организации	(Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.3 Правил противопожарного режима в РФ);	01.04.2022	✓

4.	помещения разных классов функциональной пожарной опасности не разделены противопожарными преградами, а именно кладовая второго этажа от общего объема противопожарной дверью	Ст. 1, ст.6, ст.88 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.5.4.19 Свода правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты";	01.04.2022	
5.	не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем вентиляции и кондиционирования воздуха (далее - системы вентиляции). Отключение систем вентиляции должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими установками автоматической пожарной сигнализацией	(Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.42 Правил противопожарного режима в РФ, п.6.24 СП 7.13130.2013);	01.04.2022	
6.	руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещении хозблока, кладовой второго этажа, прачечной, пищеблока	(Ст.1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ);	01.04.2022	
7.	Руководитель организации не обеспечил в полной мере наличия на приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток	(Ст.1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 24 Правил противопожарного режима в РФ);	01.04.2022	
8.	Высота основного выхода в свету менее 1,9 м. При этом отсутствует соответствующее обоснование, учитывающее существующее значение высоты выхода - расчетное, экспериментальное или иное. В любом случае при высоте выхода менее 1,9 м должно быть применено обозначение верхнего края выхода в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, а также обеспечена его травмобезопасность	(Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.4.2.18 СП 1.13130.2020);	01.04.2022	
9.	не обеспечено наличие указателей направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	(Ст.1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 48 Правил противопожарного режима в РФ);	01.04.2022	
10.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.	(Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 9 Правил противопожарного режима в РФ);	01.04.2022	
11.	Руководитель организации не обеспечил проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	(Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 52 Правил противопожарного режима в РФ);	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов

Начальник отделения НДиПР по г. Казани
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Салахов Р.Ф.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

«18» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«18» июня 2021 г.

заведующий Сафиуллина Р.М.
(должность, фамилия, инициалы)

ОТПРАВИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 65	ПОДПИСАНО
ВЛАДЕЛЕЦ СЕРТИФИКАТА Сафиуллина Гульназ Минтагировна	
ДОЛЖНОСТЬ Заведующий	
СЕРТИФИКАТ 00D75E0CCD92AD4764FA9C9C3F7F309E C2	ПОДПИСАН 10.12.2024 10:43:02 МСК
ПОДПИСЬ ВЕРНА	