

Ночев. Синаев

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843) 292-64-39

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Казани (Советский район)
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ ул. Г. Камала, 42а, г. Казань, Республика Татарстан,
420021 (843) 293-85-73

Предписание № 111/1/71 п.п.

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

МАДОУ «Детский сад №166 с татарским языком воспитания и обучения
комбинированного вида» Советского района г.Казани

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора ОНД по г.Казани по пожарному надзору N 111 от " 24 " августа 2020
(наименование органа ГПН)

года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" в период с 12 ч 00 мин. " 10 " июля 2020 г. по 14
ч 00 мин. " 26 " августа 2020 г. и в период с 10 ч 00 мин.
" 27 " августа 2020 г. по 11 ч 00 мин. " 27 " августа 2020 г.

проведена проверка

Инспектором отделения НД и ПР по Советскому району г.Казани «Советский»
мл.лейтенантом

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

внутренней службы Синаевым Николаем Васильевичем

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МАДОУ «Детский сад №166 с татарским языком воспитания и обучения комбинированного
вида» Советского района г.Казани по адресу: г.Казань ул. Парковая, 29А.

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного
самоуправления)

совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад №166 с татарским языком воспитания и
обучения комбинированного вида» Советского района г.Казани Зариповой Нафисой
Газизовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пре дпи сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательны х требований пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнении (указывае тся только выполнен ие)
1	2	3	4	5

1.	Предусмотреть доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение здания детского сада путем исключения рядовой посадки деревьев	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.1.4 СНиП 21-01-97*, СНиП 2.07.01-89* приложение 1 п.2	1.08.2021	
2.	Не обеспечена сохранность кабелей и проводов систем противопожарной защиты объектов в условиях пожара в течении времени необходимого для эвакуации людей в безопасную зону <i>неисследованы</i>	Ст. 1, ст.6, ст.82 ч.2 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97* п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п.13.15.6, п.13.3.7, п.13.15.15 свода правил СП 5.13130.2009	1.08.2021	
3.	Не представлено подтверждение применения в помещениях здания дошкольной образовательной организации подкласса Ф1.1 декоративно-отделочных материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (в групповых ячейках применяются обои, масляная краска).	Ст. 1, ст.6, ч.7 ст.134 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97*	1.08.2021	
4.	Не представлено подтверждение соответствия отделки стен в зале для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольном образовательной организации отнесением к материалам класса КМ0 и (или) КМ1(обои)	Ст. 1, ст.6, ч.8 ст.134 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97*	1.08.2021	
5.	В лестничных маршах и иных путях эвакуации применены материалы с неисследованными показателями пожарной опасности (не представлен сертификат на линолеум в коридорах- 1,2 этаж, краску в лестничных маршах на стенах и ступенях, тамбуре выходов)	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 п. 6.25 СНиП 21-01-97* п. 33 Правил противопожарного режима в РФ <i>исследовано (18.08.2021)</i>	1.08.2021	
6.	Эвакуационные знаки пожарной безопасности (световые табло «выход»), принцип действия которых основан на работе от электрической сети, не включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.3.13 НПБ 104-03, СП 3.13130.2009 п.5.1	1.08.2021	
7.	Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара не в полной мере укомплектована объемными световыми указателями «Выход» (отсутствуют световые указатели «Выход» над эвакуационными выходами второго этажа)	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97* п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п.3.11 НПБ 104-03, п.3.3 п.5.3 раздел 6 свода правил СП 3.13130.2009	1.08.2021	
8.	Второй этаж здания не оборудован ручными пожарными извещателями	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97* п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п.12.41, 12.42 НПБ 88-2001, п.13.13.2 свода правил СП 5.13130.2009	1.08.2021	
9.	Не установлены противопожарные двери, с пределом огнестойкости не менее EI 30, для разделения помещений различных классов функциональной пожарной опасности (склад сыпучих продуктов, пищеблок)	Ст. 4, 5, 6, 88, табл. 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4; п. 5.14*, табл. 1, 2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.5.2.2.3 СП 4.13130.2009	1.08.2021	
10.	На двери помещения складского назначения (в пищеблоке) не размещено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97* п. 20 Правил противопожарного режима в РФ	1.08.2021	
11.	Лестница 3-типа располагается на расстоянии менее 1 м от оконного проема	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 6.30* СНиП 21-01-97*, п.4.4.2 СП.13130.2009	1.08.2021	

В ходе проверки проинструктировано мерам пожарной безопасности 10 человек

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НД и ПР

по Советскому району г. Казани «Советский» Синаев Н.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

" 27 " августа 2018 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Заведующий МАДОУ «Детский сад №166» Советского района
г.Казани Зарипова Н.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

" 27 " 08. 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору