

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. 221-61-54, телефон доверия 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение НД и ПР по Агрызскому муниципальному району
(наименование органа государственного пожарного надзора)
Г. Агрыз, ул. Азина 8в, тел. (85551) 2-46-21

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер
телефона)

Предписание N 11/1/5

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Шаршадинская начальная школа – детский сад»

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя,

Агрызского муниципального района Республики Татарстан
физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора ОНД и ПР по Агрызскому району по пожарному надзору N 15
(наименование органа ГПН)

от "28" января 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период
с 09 ч 00 мин. "06" февраля 2019 г. по 11 ч 00 мин. "06" февраля 2019 г.
проведена проверка

Старший инспектор ОНД и ПР по Агрызскому муниципальному району
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Шайхутдинов Делюс Дамирович, МБОУ «Шаршадинская НШ-детский сад»
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
Агрызского района Республики Татарстан, Агрызский район, с. Шаршада,
ул. Лесоводов, д.17 а.

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
органов местного самоуправления)

совместно с директором Ахметшиной А.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель не организовал перекатку пожарных рукавов	п. 57 Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года	03.02.2020	
2.	Не проведены работы по	п.50 ППР в РФ Правила противопожарного	03.02.2020	

	очистке вентиляционных камер с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год	режима, утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года		
3.	Помещения прачечной не выделены противопожарными перегородками не ниже 1 – го типа	ст.1, 6, 57, 151 ФЗ № 123-ФЗ, ст. 46 ФЗ №184, п. 5.6.4 СП 04.13130.2013, п.7.4 СНИП 21.01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений.»	03.02.2020	
4.	Помещения пищеблока не отделено противопожарной дверью	ст.1, 6, 57, 151 ФЗ № 123-ФЗ, ст. 46 ФЗ №184, п. 5.6.4 СП 04.13130.2013, п.7.4 СНИП 21.01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений.»	03.02.2020	
5.	Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	п.21 Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года	03.02.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Агрызскому району Шайхутдинов Д.Д. (подпись)
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"06" февраля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"06" февраля 2019 г.

Директор Ахметшина Айсылу Ахметгараевна
(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.