

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ
ул.Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Азнакаевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС по Республике Татарстан
ул. М.Джалиля, 54, г.Азнакаево, Республика Татарстан, 423330, (85592)7-19-19, факс 7-20-01

Предписание № 16 / 1 / 16

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Средняя
общеобразовательная школа №1 города Азнакаево" Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан ИНН 1643003948, ОГРН 1021601570704

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя) (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Директору МБОУ «СОШ №1 г.Азнакаево» Азнакаевского муниципального района РТ
Муллагалеевой Гюзель Идрисовне

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора отделения надзорной деятельности по Азнакаевскому муниципальному району
№ 16 от «01» марта 2021 года, ст.6 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин.
«23» марта 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «23» марта 2021 г.
в период с 10 ч. 00 мин.
«26» марта 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «26» марта 2021 г.

проведена плановая, выездная проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Азнакаевскому
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
муниципальному району по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитаном
внутренней службы Миннехановым Иреком Наиловичем, Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 города
Азнакаево" Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан ИНН 1643003948,
ОГРН 1021601570704 по адресу: 423332, Республика Татарстан, Азнакаевский
муниципальный район, город Азнакаево, улица Просторная, д.3

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ «СОШ №1 г.Азнакаево» Азнакаевского

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

муниципального района РТ Муллагалеевой Гюзель Идрисовны, сот.:+7-917-266-86-53

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ пре- дпи- сан- ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (ука- зывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение	статья 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной	26.03.2022г.	

	эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	безопасности», пункт 17 п.п.Б ППР в РФ Утвержденный постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479		
2.	Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м в кабинетах №№ 241, 254, 255, 340, 311, 312, 324, 124, изолятор, комната медсестры, процедурная, кабинет стоматолога, инвентарная, кабинет мед. сестры (бассейн), овощной цех первичной обработки . Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности	статья 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.6 СП 5.13130.2009	26.03.2022г.	
3.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных	статья 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 30 ППР в РФ Утвержденный постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479	26.03.2022г.	

	факторов пожара на каждого дежурного			
4.	Запоры эвакуационного выхода расположенного в спортивном зале не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	статья 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 26 ППР в РФ Утвержденный постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479	26.03.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор по Азнакаевскому

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

муниципальному району по пожарному

по пожарному надзору)

надзору Миннеханов Ирек Наилевич

« 26 » марта 2021г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« 26 » марта 2021г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Директор МБОУ «СОШ №1 г.Азнакаево» Азнакаевского
муниципального района РТ Муллагалеева Гюзель
Идрисовна

(должность, фамилия, инициалы)