

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. 221-61-54, телефон доверия 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Агрызскому муниципальному району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Г. Агрыз, ул. Азина 8в, тел. (85551) 4-34-62 (64)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер
телефона)

Предписание N 42/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №8» города Агрыз Агрызского муниципального района Республики
Татарстан

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)

во исполнение решения главного (заместителя главного) государственного
инспектора ОНД и ПР по Агрызскому району по пожарному надзору N 42
(наименование органа ГПН)

от "08" июля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период
с 09 ч 00 мин. "14" июля 2021 г. по 11 ч 00 мин. "14" июля 2021 г.
проведена проверка

Дознавателем ОНД и ПР по Агрызскому муниципальному району Закировым
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
Ринатом Алмазовичем, МБДОУ «Детский сад № 8» города Агрыз Агрызского
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
муниципального района, г. Агрыз, ул. К. Маркса, д. 7а

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
органов местного самоуправления)

совместно с заместителем заведующей по АХЧ Колесниковой Ириной Валерьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не представлены сведения по классам пожарной опасности отделки полов (линолеум), стен и потолков на путях эвакуации первого этажа	ст. 46 ФЗ №184, п. 4.3.2 СП 01.13130.2009, п.6.25* СНиП 21.01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений.», п.6,7 ст. 134 ФЗ № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	04.07.2022	

	здания			
2.	Не представлены сведения по классам пожарной опасности отделки полов (линолеум), стен и потолка музыкального зала, расположенного на первом этаже	п.6 ст. 134 ФЗ № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	04.07.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР по Агрызскому району Закиров Р.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"14" июля 2021 г.

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заместитель заведующей по АХЧ Колесникова Ирина Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы)

"14" июля 2021 г.



<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.