

«УТВЕРЖДАЮ»
 Руководитель
 Исполнительного комитета МО
 (А.Э. Акбашев)
 20__ г.

ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
 действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
 жилых домов и внутридомовых территорий**

№ ___ / ___

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8»
 города Агрыз Агрызского муниципального района Республики Татарстан

Полное юридическое наименование объекта

422230 РТ г. Агрыз ул. К. Маркса д. 7а тел. 8(85551)2-27-36 факс 8(85551)2-27-36 e-mail
dou8agr@mail.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики Татарстан

1. Ведомственная принадлежность объекта Министерство образования и науки Республики Татарстан
 Департамент, комитет
2. Вид деятельности ОКВЭД 85.11 дошкольное образование
3. Форма собственности муниципальная
 Муниципальная, ведомственная, частная
4. Размещение объекта 422230 Республика Татарстан город Агрыз улица Карла Маркса дом № 7а.
 Отдельно стоящее здание 2 этажей; (встроенное; пристроенное; ___ этаж в здании; год постройки (капитального
 ремонта) 1989 г.;
 кадастровый номер участка 16:01:220231:2; номер БТИ здания _____;
5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 245 детей
6. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
 (отметить фактическую доступность)

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
	на кресле- коляске (К)	с поражением опорно- двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
Объект полностью доступен	нет	нет	нет	нет	нет
Объект доступен в зоне оказания услуги	нет	нет	нет	нет	нет
Объект частично доступен	нет	нет	нет	да	нет

7. Выводы:

Объект доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения доступен частично

Доступен для инвалидов
нет на кресле-коляске
нет с поражением опорно-двигательного аппарата
нет с поражением зрения
частично с поражением слуха
нет других маломобильных групп населения

Паспорт составлен на основании письма Министерства труда и занятости и социальной защиты РТ № 32-10/14431 от «24» 12 2019 г.

Дата составления паспорта «13» мая 2022 г.

Руководитель рабочей группы

Руководитель объекта

(Фатыхов Р.А.)
 (Утяева Н.Р.)



АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутридомовых территорий

№ ___ / ___

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» города Агрыз Агрызского муниципального района Республики Татарстан

Полное юридическое наименование объекта

422230 РТ г. Агрыз ул. К. Маркса д. 7а тел. 8(85551)2-27-36 факс 8(85551)2-27-36 e-mail dou8agrg@mail.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики Татарстан

1. Ведомственная принадлежность объекта Министерство образования и науки Республики Татарстан
Департамент, комитет

2. Вид деятельности 85.11 дошкольное образование

3. Форма собственности муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта 422230 Республика Татарстан город Агрыз улица Карла Маркса дом № 7а.

Отдельно стоящее здание 2 этажей; (встроенное; пристроенное; ___ этаж в здании);

год постройки (капитального ремонта) 1989;

кадастровый номер участка 16:01:220231:2; номер БТИ здания _____;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 245 детей

6. Функциональное назначение объекта образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Трогуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	имеется	
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	Не имеется	установить
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	Не имеется	Установить
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	нет	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	Не имеется	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	Не имеется	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	Не имеется	установить
	Трогуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	Не имеется	установить
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	установить
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	да	
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	

Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	
Лестницы наружные						
На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеется	
Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	не имеется	
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	Не имеется	
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	Не имеется	
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеется	
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеется	
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	Не имеется	установить
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	Не имеется	
Пандусы наружные						
На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, О, М	Не имеется	
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	Не имеется	
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	Не имеется	
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Не имеется	
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Не имеется	
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Не имеется	
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Не имеется	
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте	0,7	м	К, О, М	Не имеется	

	Завершающие части поручней пандусов	и на высоте длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,9	м	К, О, М	Не имеется	
	Препятствия на пешеходных путях						
	Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	Не имеется	
	Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	Не имеется	
	Ограждение бордюром камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	Не имеется	
	Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	Не имеется	
	Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С	Не имеется	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К	Не имеется	
	Тактильная предупреждающая информация						
	Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	Не имеется	установить
	Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	Не имеется	установить
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С	Не имеется	установить
	Тактильные указатели с продольными рифами перед началом	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед	0,8	м	С	Не имеется	

наземного перехода	началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии								
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С	Не имеется				
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора	вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	м	С	Не имеется				
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	Не имеется				
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	Не имеется				установить
Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С	Не имеется				установить
Информационные указатели									
Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется вывеска с названием организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля				
Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	Не имеется				установить
Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	Не имеется				установить

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки						
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	Не имеется	
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К	Не имеется	
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	Не имеется	
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К	Не имеется	
		при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К	Не имеется	
		при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К	Не имеется	
		при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К	Не имеется	
		при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К	Не имеется	
		при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К	Не имеется	
		при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К	Не имеется	
		при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К	Не имеется	
		при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К	Не имеется	

		при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2			К	Не имеется	
		при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест		К	Не имеется	
	Ширина зоны парковки автомобилей инвалидов	не менее	3,5	м		К	Не имеется	
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м		К	Не имеется	
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-		К	Не имеется	
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-		К	Не имеется	
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-		К	Не имеется	

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	Не приспособлен	
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	установить
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	установить
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	

покрытий входных площадок и тамбуров									
Отражения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	Не имеется				
Ударопрочный материал прозрачных отраждений	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется				
Ширина проветров ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	Не имеется				
Лестница наружная									
Глубина проступа лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	Частично				
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	Частично				
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Частично				
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеется				
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не имеется				
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	Не имеется				
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	0,5	м	для всех, кроме К	Не имеется				
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	2,5	м	для всех, кроме К	Не имеется				
Пандус наружный									
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	Не имеется	установить			
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	Не имеется	установить			
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Не имеется	установить			
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Не имеется	установить			

Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Не имеется	установить
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Не имеется	установить
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте* и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Не имеется	установить
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Не имеется	установить
Тамбур						
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	м	К	Не приспособлен	
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	м	К	Не приспособлен	
Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	м	К	Не приспособлен	
Двери						
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	имеется	
Высота порогов	не более	0,025	м	К	Не имеется	установить
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Не имеется	установить
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	установить
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	Не имеется	установить

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлены норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8

	Ширина пути движения								
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее		1,5	М	К		частично	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее		1,8	М	К		частично	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее		1,2	М	К		Не имеется	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее		1,4	М	К		частично	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее		1,2	М	К		частично	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее		1,5 1,5	М	К		частично	
	Ширина проемов в стене								
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее		0,9	М	К		имеется	
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее		1,2	М	К		частично	
	Перемещение по этажам								
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие		-	-	К, О, М		Не имеется	
	Лифты								
	Ширина кабины лифта	не менее		1,1	М	К		Не	

	Глубина кабины лифта	не менее	1,4	м	К	приспособлено			
	Ширина дверного проема лифта	не менее	0,9	м	К	Не приспособлено			
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие	-	-	К	Не приспособлено			
	Лестницы								
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,3	м	для всех, кроме К	имеется			
	Высота подъема ступеней	не более	0,15	м	для всех, кроме К	Не имеется			
	Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеется			
	Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеется			
	Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К	Не имеется			
	Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К	Не имеется			
	Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К	Не имеется			
	Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не имеется			
	Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	имеется			
	Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеется			
	Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	имеется			
	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности	ширина высота	0,01 0,015	м	С	Не имеется			

	поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	высота рельефа цифры не менее	0,002					
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется		
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	Не имеется		
	Пандусы							
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	Не имеется		
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	Не имеется		
	Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Не имеется		
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Не имеется		
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Не имеется		
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Не имеется		
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Не имеется		
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Не имеется		
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется		
	Двери							
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	имеется		
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	частично		
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Не имеется		
	Ударопрочный материал прозрачных	наличие	-	-	Для всех	Не имеется		

Дверей									
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	м	для всех категорий	Не имеется			
Защита противударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	м	К	Не имеется			
Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрытия дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	-	К, О, М	Не имеется			
Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	-	для всех категорий	Не имеется			
Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	-	для всех категорий	Не имеется			
Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	м	К	Не имеется			
Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепалов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	м	К	Не имеется			
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	м	С	Не имеется			

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обслуживания, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания				Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	
	Места для инвалидов и других МГН в гостиницах				Наличие в гостиницах, отелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее 10 %	для всех категорий
	Зоны отдыха				Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	для всех категорий
	Условия отдыха в зале ожидания					наличие	для всех категорий
	Расстановка оборудования				Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	К
	Подходы к оборудованию и мебели				Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	К

	Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	нет	
	Расположение поверхности столов						
	Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	нет	
	Обеденные залы						
	Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	К	имеется	
	Читальные залы						
	Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	К	имеется	
	Раздевальные в спортивных сооружениях						
	Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	Не имеется	Нет возможности
	Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м ²) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	нет	Нет возможности
	Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м	К	нет	Нет возможности
	Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5	м	К	Не имеется	Нет возможности
	Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	наличие	-	-	К	нет	Нет возможности
	При невозможности устройства	шириной не менее	0,6			нет	Нет

	островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	длиной не менее	2,5						ВОЗМОЖНОСТИ
	Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	высотой от пола не более	1,3	м	К		Нет		Нет ВОЗМОЖНОСТИ
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4	м	К		нет		Нет ВОЗМОЖНОСТИ
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м	К		нет		Нет ВОЗМОЖНОСТИ
	Комната отдыха при раздевальных								
	Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее	0,4	м ²	К		нет		Нет ВОЗМОЖНОСТИ
	Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м ²	К		нет		Нет ВОЗМОЖНОСТИ
	Шкафы для хранения								
	Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие	-	-	К		нет		Нет ВОЗМОЖНОСТИ
	Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	м	для всех категорий		нет		Нет ВОЗМОЖНОСТИ

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь помещений						
	Минимальный размер помещения для инвалидов	не менее	12	м ²	К	нет	Нет ВОЗМОЖНОСТИ
	Минимальный размер жилого	не менее	16	м ²	К	нет	Нет

	помещения для инвалидов, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью								ВОЗМОЖНОСТИ
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее		9	м ²	К	нет		Нет ВОЗМОЖНОСТИ
	Ширина помещений								
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее		1,6	м	К	нет		Нет ВОЗМОЖНОСТИ
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее		2,3	м	К	нет		Нет ВОЗМОЖНОСТИ
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее		2,9	м	К	нет		Нет ВОЗМОЖНОСТИ
	Ширина внутриквартирных коридоров	не менее		1,15	м	К	нет		Нет ВОЗМОЖНОСТИ
	Ширина балконов и лоджий в свету	не менее		1,4	м	К	не имеется		Нет ВОЗМОЖНОСТИ
	Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений								
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2		-	м	К	не имеется		Нет ВОЗМОЖНОСТИ
	Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2		-	м	К	имеется		
	Уборная без умывальника	не менее 1,2 × 1,6		-	м	К	частично имеется		
	Домофон								
	Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие		-	-	С, Г	частично имеется		

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлены норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8

	Санузлы												
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	-	К, О	Не имеется	Нет возможности					
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	Не имеется	Нет возможности						
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	Не имеется	Нет возможности						
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	Не имеется	Нет возможности						
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	Не имеется	Нет возможности						
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	Не имеется	Нет возможности						
	Душевые												
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открываемыми дверями наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	Не имеется	Нет возможности						
	Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	К	Не имеется	Нет возможности						
	Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	м	К	Не имеется	Нет возможности						
	Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полу душей	не менее 1,2 x 0,9	-	м	К	Не имеется	Нет возможности						
	Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий												
	Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 x 2,6	-	м	К	Не имеется	Нет возможности						
	Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях												
	Ширина проходов между рядами	не менее	1,8	м	К	Не имеется	Нет возможности						

	кабин душевых закрытых и открытых								ВОЗМОЖНОСТИ
	Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	м	К	Не имеется	Нет	ВОЗМОЖНОСТИ	
	Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	м	К	Не имеется	Нет	ВОЗМОЖНОСТИ	
	Удобство использования								
	Водопродовные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	К, О	Не имеется	установить		
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	Не имеется	установить		
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О	Не имеется	установить		

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Расположение мест обслуживания МПН							
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МПН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	Нет	ВОЗМОЖНОСТИ
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Нет	ВОЗМОЖНОСТИ