

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. 221-61-54, телефон доверия 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Агрызскому муниципальному району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Г. Агрыз, ул. Азина 8в, тел. (85551) 2-46-21

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер
телефона)

Предписание N 12/1/2

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -

детский сад №1 «Золотой ключик» город Агрыз

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя,

Агрызского муниципального района Республики Татарстан

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора ОНД и ПР по Агрызскому району по пожарному надзору N 12
(наименование органа ГПН)

от "19" февраля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период
с 10 ч 00 мин. "01" марта 2018 г. по 14 ч 00 мин. "01" марта 2018 г.
проведена проверка

Дознавателем ОНД и ПР по Агрызскому муниципальному району

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Закировым Ринатом Алмазовичем, МБДОУ детский сад №1 «Золотой ключик»

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

г. Агрыз Агрызского муниципального района, г. Агрыз, ул. Нариманова,

д. 17

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
органов местного самоуправления)

совместно с Заведующей Шурмановой Гульнаррой Ринатовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещения гладильной не отделено противопожарной дверью	ст.1, 6, 151 ФЗ № 123-ФЗ, ст. 46 ФЗ №184, п. 5.2.6 СП 04.13130.2013, п.7.4 СНиП 21.01-97*	04.03.2019	

2.	Не представлены сведения по классам пожарной опасности отделки полов (линолеум) на путях эвакуации второго этажа	ст. 46 ФЗ №184, п. 4.3.2 СП 01.13130.2009, п.6.25* СНИП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.»	04.03.2019	
----	--	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР по Агрызскому району Закиров Р.А.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"01" марта 2018 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

"01" марта 2018 г.


М.Л.П. <*>
инспектор
Агрызского района РТ
по пожарному надзору

заведующая Шурманова Гульнара Ринатовна
(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.