



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Агрызскому муниципальному  
району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

422230, Республика Татарстан, г. Агрыз, ул. Азина 8в, тел. (85551) 4-34-62(64)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 106/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному образовательному учреждению для детей  
дошкольного и младшего школьного возраста - "Детский сад 5 города Агрыз Агрызско-  
го муниципального района Республики Татарстан"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о выездной плановой проверке № 106 от «09» сентября  
2021 года

в период с «13» сентября 2021 г. по «13» сентября 2021 г.

Старшим инспектором ОНД и ПР по Агрызскому муниципальному району Шайхутдиновым

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Делюсом Дамировичем

органа государственного пожарного надзора)

проведено выездная плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Заведующая Заки-  
рова Эльвира Ирековна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Замки на дверях эвакуационных выходов основного здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР Правила противопожарного режима в РФ утвержденного постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года	06.12.2021	
2.	Не произведена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ	п. 13 ППР Правила противопожарного режима в РФ утвержденного постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года	06.12.2021	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая Закирова Эльвира Ирековна  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Старший инспектор Шайхутдинов Делюс Дамирович  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
  
(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.