

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. 221-61-54, телефон доверия 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Агрызскому муниципальному району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Г. Агрыз, ул. Азина 8в, тел. (85551) 4-34-62 (64)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер
телефона)

Предписание N 7/1/3

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя,

сад № 9 города Агрыз Агрызского муниципального района Республики
Татарстан

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора ОНД и ПР по Агрызскому району по пожарному надзору N 07
(наименование органа ГПН)

от "12" января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период
с 09 ч 00 мин. "25" января 2021 г. по 11 ч 00 мин. "25" января 2021 г.
проведена проверка

Старшим инспектором ОНД и ПР по Агрызскому муниципальному району
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Шайхутдиновым Делюсом Дамировичем, МБДОУ Детский сад №9 города Агрыз
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
Агрызского муниципального района Республики Татарстан, Агрызский
район, г. Агрыз, ул. Гоголя, д. 13.

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
органов местного самоуправления)

совместно с Заведующей Красноперовой Н. Б., и зам. по АХЧ Самсоновой Е.В.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения	п. 30 ППР Правила противопожарного режима в РФ утвержденного постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года	17.01.2022	

	человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного			
2.	На объектах защиты в подвальном помещении допущено хранение мебели и других предметов	п.п. б) п. 16 ППР Правила противопожарного режима в РФ утвержденного постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года	17.01.2022	
3.	Замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР Правила противопожарного режима в РФ утвержденного постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года	17.01.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Агрызскому району Шайхутдинов Д. Д.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"25" января 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"25" января 2021 г.

Заведующая Красноперова Наталья Борисовна
(должность, фамилия, инициалы)



<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.