

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. 221-61-54, телефон доверия 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по  
Агрызскому муниципальному району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Г. Агрыз, ул. Азина 8в, тел. (85551) 4-34-62 (64)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер  
телефона)

### Предписание N 10/1/1

#### об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский  
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного  
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  
индивидуального предпринимателя,

сад № 9 города Агрыз Агрызского муниципального района Республики  
Татарстан

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника  
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора ОНД и ПР по Агрызскому району по пожарному надзору N 10  
(наименование органа ГПН)

от "06" февраля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ  
"О пожарной безопасности" в период  
с 14 ч 00 мин. "12" февраля 2020 г. по 16 ч 00 мин. "12" февраля 2020 г.  
проведена проверка

Старшим инспектором ОНД и ПР по Агрызскому муниципальному району  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Шайхутдиновым Делюсом Дамировичем, МБДОУ Детский сад №9 города Агрыз  
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
Агрызского муниципального района Республики Татарстан, Агрызский  
район, г. Агрыз, ул. Гоголя, д. 13.

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,  
органов местного самоуправления)

совместно с Заведующей Красноперовой Н. Б., и зам. по АХЧ Самсоновой Е.В.  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещение подвала и административное здание не разделены между собой противопожарными	Статьи 4-6, 88, 151 ФЗ № 123-ФЗ Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.7.4 СНиП 21.01-97*«Пожарная безопасность	10.12.2020	

<p>преградами, а именно не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями</p>	<p>зданий и сооружений.»; п. 22 Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года</p>		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Агрызскому району Шайхутдинов Д.Ф. (подпись)  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"12" февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

✓  
(подпись)

"12" февраля 2020 г.

Заведующая Красноперова Наталья Борисовна  
(должность, фамилия, инициалы)



<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Дата	Срок устранения нарушения	Содержание пункта (абзаца) акта	Вид нарушения
2	4	Содержание пункта (абзаца) акта	Вид нарушения