



Начальнику ОНД по Азнакаевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ
МЧС по Республике Татарстан
Б.А. Шайхутдинову
заведующей МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №1 «Колокольчик
г. Азнакаево Азнакаевского муниципального
района РТ
Сахбутдиновой Р.М.

Справка по устранению причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения.

- Подано отношение (исходящий № 08 от 12.02.2021 года, входящий №438 от 15.02.2021г.)
на имя начальника МКУ «Управления образования исполкома Азнакаевского
муниципального района РТ З.С. Гилязову на:

1. Замену входной двери в прачечной на противопожарную дверь.
2. Проведение испытания наружных открытых эвакуационных пожарных лестниц.
3. Приобретение средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от
опасных факторов пожара (защитный капюшон) в количестве 2 шт.

Копия отношения прилагается.

- Составлен договор с ИП Исеновым А.Т. на приобретение двери металлической
противопожарной

Копия договора прилагается.

- Составлен договор с ИП Ганиевым И.Х на проведение испытания наружных
эвакуационных маршевых пожарных лестниц.

Копия договора прилагается.

Ваше предписание с соответствующим отношением и с договорами переданы в МКУ
«Управление образования исполкома Азнакаевского муниципального района 15.02.2021г.,
для принятия дальнейших мер по устранению нарушений, так как нарушения связаны с
необходимостью финансирования.

Заведующий МБДОУ _____ Р.М. Сахбутдинова



УНД ГУ МЧС РОССИИ по РТ
ОНД по АЗНАКАЕВСКОМУ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
Вход № 08-2-12-4

20 февраля 21