

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ
ул.Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 292-64-39. телефон доверия 292-64-09

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Азнакаевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС по Республике Татарстан
ул. М.Джалиля, 54, г.Азнакаево. Республика Татарстан, 423330, (85592)7-19-19, факс 7-20-01

Предписание № 27 / 1 / 21

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному дошкольному общеобразовательному учреждению «Детский
сад комбинированного вида №12 «Росинка» города Азнакаево Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан ИНН 1643004525, ОГРН 1021601571958

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя) (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №12 «Росинка» г. Азнакаево Азнакаевского
муниципального района РТ Зарипова Эльвира Мисбахетдиновна

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора отделения надзорной деятельности по Азнакаевскому муниципальному району
№ 27 от «06» апреля 2021 года, ст.6 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин.
«12» апреля 2021 г. по 11 ч. 00 мин. «12» апреля 2021 г.
в период с 09 ч. 00 мин.
«13» апреля 2021 г. по 10 ч. 00 мин. «13» апреля 2021 г.
проведена плановая, выездная проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Азнакаевскому

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

муниципальному району по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитаном
внутренней службы Миннехановым Иреком Наиловичем, Муниципальное бюджетное
дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №12
«Росинка» города Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1643004525, ОГРН 1021601571958 по адресу: 423332, Республика Татарстан,
Азнакаевский муниципальный район, город Азнакаево, улица Ямашева, д.6А

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующий МБДОУ «Детский сад №12 «Росинка» г. Азнакаево

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Азнакаевского муниципального района РТ Зариповой Эльвирой Мисбахетдиновной,
сот.:+ 7-917-390-91-16

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ пре дпи сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наиме-нование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (ука- зывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
1.	- части зданий различных классов функциональной	статья 4 Федерального закона №123- ФЗ от 22.07.2008г. «Технический	13.04.2022г.	

<p>пожарной опасности (прачечная, пищеблок) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания</p>	<p>регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p>		
<p>2. - руководитель организации не обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами</p>	<p>статья 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 15 постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима РФ"</p>	<p>13.04.2022г.</p>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор по Азнакаевскому

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

муниципальному району по пожарному

по пожарному надзору)

надзору Миннеханов Ирек Наилович

« 13 » апреля 2021г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №12 «Росинка» г.

Азнакаево Азнакаевского муниципального района РТ

Зарипова Эльвира Мисбахетдиновна

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

« 13 » апреля 2021г.

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору