

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ
ул.Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Азнакаевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС по Республике Татарстан
ул. М.Джалиля, 54, г.Азнакаево, Республика Татарстан, 423330, (85592)7-19-19, факс 7-20-01

Предписание № 37 / 1 / 23

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №18 «Улыбка» города Азнакаево Азнакаевского муниципального
района Республики Татарстан ИНН 1643003994, ОГРН 1021601571860

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя) (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №18 «Улыбка» г.Азнакаево
Канафиева Миляуша Равиловна, ИНН 164301516809

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора отделения надзорной деятельности по Азнакаевскому муниципальному району
№ 37 от «01» апреля 2019 года, ст.6 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 15 мин.
«11» апреля 2019 г. по 16 ч. 15 мин. «11» апреля 2019 г.
в период с ч. мин.
« » 2019 г. по ч. мин. « » марта 2019 г.

проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Азнакаевскому муниципальному

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

району по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней
службы Сафиуллиным Айдаром Линарисовичем, Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №18 «Улыбка» города
Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан ИНН 1643003994,
ОГРН 1021601571860 по адресу: 423330, Республика Татарстан, Азнакаевский
муниципальный район, г.Азнакаево, ул.М.Султангалиева, д.31А

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МБДОУ «Детского сада комбинированного вида №18

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

«Улыбка» города Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан
Гарайшиной Лилией Мирмагсумовной, сот.+7-927-457-07-39

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

