

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Азнакаевскому
(наименование органа государственного пожарного надзора)
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС по РТ, ул.М.Джалиля, 54, г.Азнакаево, Республика
Татарстан, 423330 тел.8(85592)71919

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

Предписание N 9/1/8

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад комбинированного вида №2 "Теремок" города Азнакаево, заведующей Бахтияровой Кристине Геннадьевне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения (заместителя главного) государственного инспектора по Республике Татарстан по пожарному надзору N 9

(наименование органа ГПН)

от "14" февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин.

"16" февраля 2021 г. по 15 ч 00 мин. "16" февраля 2021 г. проведена проверка

главным государственным инспектором по Азнакаевскому муниципальному району по

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

пожарному надзору, начальником отделения надзорной деятельности и государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) профилактической работы по Азнакаевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления) России по Республике Татарстан подполковником внутренней службы Шайхутдиновым Булатом Азатовичем, по адресу: РТ, г.Азнакаево, ул.Нефтяников, д.8, совместно с заведующей МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №2 "Теремок" города Азнакаево Бахтияровой Кристиной Геннадьевной (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пр-ед-пис-а-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	- Руководитель организации не организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал	(статья 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 17 п.п.Б ППП в РФ Утвержденный постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479)	01.02.2022	

	эксплуатации систем противопожарной защиты,			
2.	- На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	(статья 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 30 ППР в РФ Утвержденный постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479)	01.02.2022	
3.	- Части зданий различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания,	(статья 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	01.02.2022	
4.	- в местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры не заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.	(п. 15 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 «О противопожарном режиме»);	01.02.2022	
5.	- В коридоре на первом этаже отсутствует вытяжная противодымная вентиляция, сблокированная с АПС (противодымная вентиляция должна автоматически включаться при срабатывании АПС),	статья 4, статья 83 часть 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 7.2 п.п.В СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с изменениями №1,2); пункт 14.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с изменениями №1)»)	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Начальник отделения надзорной деятельности
и профилактической работы по Азнакаевскому муниципальному району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(главный государственный инспектор по Азнакаевскому муниципальному району
Республики Татарстан по пожарному надзору)
подполковник внутренней службы Шайхутдинов Б.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"16" февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

"16" февраля 2021 г.

(должность, фамилия, инициалы)



<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.