

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ 1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №4 «Березка» поселка городского типа Актюбинский
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

Полное юридическое наименование объекта

423304, РТ, Азнакаевский район, п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, дом 28, тел: 885592(31390).

D4akt.azn@mail.ru Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района

1. Ведомственная принадлежность объекта Исполнительный комитет

Департамент, комитет

2. Вид деятельности образовательная

3. Форма собственности Муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта Отдельно стоящее здание 2 этажей; (встроенное; пристроенное);
этаж в здании; год постройки 1984, (год проведения капитального ремонта) 2000;
кадастровый номер участка 16:02:240116:47; номер БТИ здания №41

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 210, 250

6. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения (отметить фактическую доступность)

Степень объекта	доступности	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле- коляске (К)	с поражением опорно- двигательного аппарата (О)	с поражен ием зрения (С)	с поражен ием слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
Объект	полностью доступен					да
Объект доступен в зоне оказания услуги		да		да		
Объект частично доступен			да		да	

7. Выводы:

Объект доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения

доступен в зоне оказания услуги на кресле-коляске, с поражением зрения

частично доступен с поражением опорно-двигательного аппарата, с поражением слуха

полностью доступен других маломобильных групп населения

Паспорт составлен на основании

№ от « » 20__ г.

Дата составления паспорта « »

20__ г.

Руководитель рабочей группы

Руководитель объекта

Председатель Азнакаевского

Городского и Районного Общества инвалидов

Р.Р. Ханнанов

Р.Р. Камилова

Т.М. Хабибуллина

СОГЛАСОВАН

Руководитель Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района

Шамсутдинов А.Х.

ФИО

« »

20 г.



УТВЕРЖДЕН

Заведующий МБДОУ «Детский сад
№4 «Березка» п.г.т. Актюбинский

Камилова Р.Р.

ФИО

« »

20 г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта (здание, помещение и иное сооружение)

и предоставляемых на нем услуг

в сфере образования

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:

РТ, Азнакаевский район, п.г.т. Актюбинский, улица Губкина, дом 28

Наименование предоставляемой услуги:

Дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 1427.4 кв. м.

часть здания этажей (или помещение на этаже), кв. м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6209 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное юридическое наименование (согласно уставу), краткое наименование:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №4 «Березка» поселка городского типа Актюбинский Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Березка» п. г. т. Актюбинский Азнакаевского муниципального района РТ

Юридический адрес организации: 423304, Республика Татарстан, Азнакаевский район, п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д.28

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» Республики Татарстан,

РТ, г. Азнакаево, улица Ленина, дом 14.

II. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги

Сфера деятельности образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 102, 210, 250

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, инвалиды; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, ментальными нарушениями): нет

III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта в соответствии с приложением I, в т.ч. наличие:	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет)
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет
2	сменные кресла-коляски	Нет
3	адаптированные лифты	Нет
4	поручни	Нет
5	пандусы	Нет
6	подъемные платформы (аппарели)	Нет
7	раздвижные двери	Нет
8	доступные входные группы	Нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Да
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет
14	иные	Нет

IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов

№ п/п	Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе	Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет)
1	оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	Нет
2	наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	Нет
3	проведение инструктирования или обучения работников,	Нет

	предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
6	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Нет
7	иные	Нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Виды, объем работ	Сроки исполнения
1	Приведение объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
2		Приобретение сменных кресел-колясок	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
3		Установка адаптированных лифтов	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
4		Установка поручни	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
5		Установка пандусов	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
6		Установка подъемных платформ (аппарели)	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
7		Установка раздвижных дверей	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
8		Установка доступных входных групп	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
8		Установка санитарно-гигиенических помещений	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
9		Приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к	2017-2020 гг по мере поступления финансирования

* С учетом оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, указанных в разделе III и IV паспорта

* С учетом оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, указанных в разделе III и IV паспорта

	объектам инвалидов	
10	Оборудование звуковой информацией, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
11	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	2017-2020 гг по мере поступления финансирования

№ п п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Виды, объем работ	Сроки исполнения
1	Приведение порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Оборудование помещения системой управления электронной очередью	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
2		Приобретение специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
3		Проведение обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
4		Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
5		Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	2017-2020 гг по мере поступления финансирования

Рабочая группа:

Руководитель рабочей группы

Заместитель руководителя ИК АМР по инфраструктуре

Р.Р. Ханнанов

Заместитель председателя рабочей группы:

Заместитель руководителя ИК АМР по социальным вопросам

Д.Р. Гилязов

Начальник МКУ УО ИК МАР

А.М.Рахманов

Председатель Азнакаевского

Городского и Районного Общества инвалидов

Г.М. Хабибуллина

Приложение №1
К Паспорту доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения действующих объектов социальной, транспортной
и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутридомовых территорий.

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат исполнения	Примечания
1	2	3	4	5	
1	Пешеходные пути	имеются			
2	Автостоянки	Выделение места для автостоянки для инвалидов и обустройство для приведения в соответствие с требованиями законодательства	2017-2020 гг		по мере поступления финансирования
3	Входная группа	Обустройство входных групп для приведения в соответствие с требованиями законодательства	2017-2020 гг		по мере поступления финансирования
4	Пути движения в зданиях или сооружениях	Обустройство путей движения для приведения в соответствие с требованиями законодательства	2017-2020 гг		по мере поступления финансирования
5	Планировочные решения	Выделение места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания	2017-2020 гг		по мере поступления финансирования
6	Санитарно-гигиенические помещения	Обустройство санитарно-гигиенических помещений	2017-2019 гг		по мере поступления финансирования
7	Пожарная безопасность	Установка пожарной сигнализации для инвалидов	2017-2020 гг		по мере поступления финансирования
8	Средства информации и ориентирования	Установка средств информации и ориентирования	2017-2020 гг		по мере поступления финансирования
9	Безопасность и удобство использования	Обеспечение безопасности и удобства использования	2017-2020 гг		по мере поступления финансирования

Руководитель рабочей группы

Заместитель руководителя ИК АМР по инфраструктуре

(должность)

Ханнанов Р.Р.

(фамилия, и. о.)

(подпись)

« »

2015 г.

Руководитель объекта

заведующий

(должность)

Камилова Р.Р.

(фамилия, и. о.)

(подпись)

2015 г.





Исполнительный директор
Муниципального
Администрация муниципального района

Шамсутдинов А.Х.

20__ г.

АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ __ 1 __

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №4 «Березка» поселка городского
типа Актобинский Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан
Полное юридическое наименование объекта

423304, РТ, Азнакаевский район, п.г.т. Актобинский, ул. Губкина, д. 28, тел: 885592 (3-13-90), D4akt.azn@mail.ru

Исполнительный комитет

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail
Азнакаевского муниципального района

1. Ведомственная принадлежность объекта

Исполнительный комитет

2. Вид деятельности

Департамент, комитет
образовательный

3. Форма собственности

Муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта

Отдельно стоящее здание __ 2 __ этажей; (встроенное; пристроенное; __ этаж в здании); год постройки 1984 (капитального ремонта) __ 2000 __;
кадастровый номер участка __ 16:02:240116:47 __; номер БТИ здания __ 41 __;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. __ 102, 250 __

6. Функциональное назначение объекта

образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образовательное, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное
(муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Полный обследованный, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	да	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	да	
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	да	
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	да	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	да	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	да	
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	да	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	да	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	да	
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	нет	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	да	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	да	
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	да	
	Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
	Лестницы наружные						
	На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К	нет	
	Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	нет	
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	нет	
	Высота подступа ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	нет	
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	нет	
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	нет	

Контроль или оценка в отношении соблюдения дифференцированных линий пандусов или других средств передвижения	наличие наличие			К, О, М	нет
Пандусы с поручнями	наличие			К, О, М	нет
На пандусах, имеющих пандусы с поручнями или подсказками	наличие			К, О, М	нет
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	нет
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	нет
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	нет
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	нет
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	нет
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромок горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	нет
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	нет
Завершающие части поручней пандусов	длинее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	нет
Препятствия на пешеходных путях					
Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	нет
Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	нет
Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	нет
Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	нет
Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С	нет
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К	нет
Тактильная предупреждающая информация					
Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	нет
Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	нет
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромок первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С	нет
Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода	по ширине перехода полоса, выложенная на тропуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии	0,8	м	С	нет

Тактильные указатели в рифленом исполнении по диагонали, перед началом пешеходного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход	0,8	м	С	нет	
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг матчей светофора	на расстоянии вокруг матчей светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороной плитки, равной	0,5	м	С	нет	
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	нет	
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С	нет	
Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С	нет	
Информационные указатели						
Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	нет	
Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	нет	

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки						
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	-	
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К	-	
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее	10	%	К	-	
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	(но не менее одного места) при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25 при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	1	мест	К	-	
			2	мест	К	-	

	при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К	-	
	при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К	-	
	при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К	-	
	при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К	-	
	при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К	-	
	при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К	-	
	при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К	-	
	при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К	-	
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	3,5	м	К	-	
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	100	м	К	-	
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	-	-	К	-	
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	-	-	К	-	
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на склоне на стоянку с тротуара	-	-	К	-	

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Факти ческое состоя ние	Рекомендуем ые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения		-	-	для всех категорий	нет	
	Навес		-	-	для всех категорий	да	
	Водоотвод		-	-	для всех категорий	нет	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров		-	-	для всех категорий	нет	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот		0,9	м	для всех категорий	нет	

более 0,45 м								
Ударопокрытый материал прозрачных ограждений	целичное	•		для всех категорий	нет			
Ширина простетов меек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	нет			
Лестница наружная								
Глубина проступа лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	-			
Высота подьема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	-			
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	-			
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	-			
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	0,9	м	для всех, кроме К	-			
Поручни лестниц	на высоте в дощкольных учреждениях также и на высоте	0,5						
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	нет			
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подьема	наличие	-	-	К, О, М	нет			
Пандус наружный								
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	нет			
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	нет			
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	нет			
Высота одного подьема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	нет			
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	нет			
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромок горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	нет			
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	нет			
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	нет			
Тамбур								
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	м	К	да			
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	м	К	-			
Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	м	К	да			
Двери								
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	да			
Высота порогов	не более	0,025	м	К	да			
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопокрытым материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	нет			
Ударопокрытый материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	нет			
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	нет			

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в здании или сооружении)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	нет	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	нет	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	нет	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	нет	
	Глубина пространия для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	нет	
	Глубина пространия для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	нет	
	Ширина проемов в стене						
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	да	
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	нет	
	Перемещение по этажам						
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие	-	-	К, О, М	нет	
	Лифты						
	Ширина кабины лифта	не менее	1,1	м	К	-	нет
	Глубина кабины лифта	не менее	1,4	м	К	-	
	Ширина дверного проема лифта	не менее	0,9	м	К	-	
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие	-	-	К	-	
	Лестницы						
	Глубина проступа лестниц	не менее	0,3	м	для всех, кроме К	да	
	Высота подьема ступеней	не более	0,15	м	для всех, кроме К	да	
	Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	да	
	Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-	для всех, кроме К	да	
	Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К	да	
	Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К	да	
	Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К	нет	

Поручни и/или опора в поручи лестницы		наличие на высоте до нескольких учреждений также и на высоте	0,9	М	для всех, кроме К для всех, кроме К	да
Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте		наличие	-	-	для всех, кроме К	да
Разделительные поручни лестниц		при ширине лестниц более	2,5	М	для всех, кроме К	нет
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр		ширина высота высота рельефа цифры не менее	0,01 0,015 0,002	М	С	нет
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы		на расстоянии	0,6	М	С	нет
Контрастная окраска крайних ступеней		наличие	-	-	С, М	да
Пандусы						нет
Ширина пандуса при одностороннем движении		не менее	1,0	М	К, О, М	-
Ширина пандуса при двустороннем движении		не менее	1,8	М	К, О, М	-
Уклон* пандуса		не более	8	%	К, О, М	-
Высота одного подъема пандуса		не более	0,8	М	К, О, М	-
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса		не менее	1,5	М	К, О, М	-
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей		высотой не менее	0,05	М	К, О, М	-
Поручни пандусов с двух сторон		на высоте и на высоте	0,7 0,9	М	К, О, М	-
Завершающие части поручней пандусов		длинные маршей или наклонной части пандуса на расстоянии	0,3	М	К, О, М	-
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы			0,6	М	С	-
Двери						
Ширина дверных проемов (в свету)		не менее	0,9	М	К	да
Высота порогов		не более	0,025	М	К	да
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом		расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	М	К	нет
Ударопрочный материал прозрачных дверей		наличие	-	-	для всех категорий	нет
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути		маркировка высотой не менее	0,1 0,2	М	для всех категорий	нет
Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен		шириной не менее	0,3	М	К	нет
Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие		на высоте не менее	-	-	К, О, М	нет

дверей автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с								
Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	-	для всех категорий	нет		
Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	-	для всех категорий	да		
Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	да			
Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	нет			
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	нет			

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	нет	
	Места для инвалидов и других МГН в гостиницах						
	Наличие в гостиницах, отелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	нет	
	Зоны отдыха						
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
	Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
	Расстановка оборудования						
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при	-	-	К	нет	

Положения к оборудованию и мебели								
Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	нет			
Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	нет			
Расположение поверхности столов								
Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	нет			
Обеденные залы	наличие	-	-	К	нет			
Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	К	нет			
Читальные залы	наличие	-	-	К	нет			
Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	К	нет			
Раздевательные в спортивных сооружениях	наличие	-	-	К	нет			
Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	нет			
Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м ²) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м	К	нет			
Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5	м	К	нет			
Скамья для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	нет			
Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5			нет			
При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	высотой от пола не более	1,3	м	К	нет			
Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	не менее	2,4	м	К	нет			
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	1,8	м	К	нет			
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	0,4	м ²	К	нет			
Комната отдыха при раздевательных	не менее	20	м ²	К	нет			
Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	нет			
Площадь комнаты отдыха при саунах	наличие	-	-	К	нет			
Шкафы для хранения	наличие	-	-	К	нет			
Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	0,4 x 0,5	-	м	для всех категорий	нет			
Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды								

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлены норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь помещений						
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К	-	
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м ²	К	-	
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м ²	К	-	
	Ширина помещений						
	Ширина передней квартиры (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К	-	
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К	-	
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	К	-	
	Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К	-	
	Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К	-	
	Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений						
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2	-	м	К	-	
	Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2	-	м	К	-	
	Уборная без умывальника	не менее 1,2 × 1,6	-	м	К	-	
	Домофон						
	Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие	-	-	С, Г	-	

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузла для инвалидов	наличие	-	-	К, О	нет	
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	нет	
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	нет	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	нет	
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	нет	
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	нет	

Душевые	наличие	-	-	К	нет	
В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	нет	
Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	К	нет	
Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	м	К	нет	
Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей	не менее 1,2 x 0,9	-	м	К	нет	
Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий	не менее 1,8 x 2,6	-	м	К	нет	
Размеры кабин личной гигиены женщин	-	-	м	К	нет	
Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях	не менее 1,8	-	м	К	нет	
Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее 1,8	-	м	К	нет	
Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее 1,8	-	м	К	нет	
Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров						
Удобство использования	наличие	-	-	К, О	нет	
Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	К, О	нет	
Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	нет	
Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О	нет	

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категория, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие	-	-	К, О	нет	
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
	Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне						
	Расстояние до эвакуационного выхода	не более	15	м	К, О, С, Г	нет	
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в туниковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа						

Расстояние от любого места пребывания инвалидов в здании помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	нет	
Ширина эвакуационных путей						
Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	да	
Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	да	
Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	да	
Ширина переходных полов и балконов	не менее	1,5	м	К	-	
Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	нет	
Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	нет	
Время эвакуации						
Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	нет	
Пожаробезопасные зоны						
Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чел	К, О, С, Г	нет	
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
Эвакуационные выходы						
В зальных помещениях не менее двух распределоченных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	да	
В зрительных залах с числом мест 800 и более распределение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
Пожарная сигнализация						

Информация с информацией с учетом особенностей работы катеторными инвентарями	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
Система оповещения о пожаре						
Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МПН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Да, звуковая	
Пожарные извещатели						
Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
	Звуковая информация						
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	С	нет	
	Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	Г	нет	
	Освещенность						
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МПН	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
	Связь с диспетчером или дежурным						
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопки звонка	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
	В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
	Рельефные информирующие обозначения						
	Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от 1,4 до 1,75	1,4	м	С	нет	

Тактильная предупредительная информация								
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей		на расстоянии	0,6	м	С	нет		
Глубина рифов для тактильных напольных указателей		должна быть	5	мм	С	нет		
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша		полоса по ширине и длине ступеньки от кромок крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	нет		
Направляющие дорожки с продолговатыми рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены		Полоса шириной не менее	0,5	м	С	нет		
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия		полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	нет		
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)		на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	нет		

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Отражения опасных зон						
	Барьеры, отражения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	нет	
	Отражения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	нет	
	Меры безопасности (отрады, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К	нет	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов						
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от 0,1 до 0,7 м	0,1	м	К, О, С, Г	нет	
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более	0,3	м	К, О, С, Г	нет	

Установка приборов		на высоте от пола не более 1,1 на высоте от пола не менее 0,85		м	К, О, С	нет	
Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств		на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее 0,4		0,4			
Расположение выключателей и розеток в помещениях		на высоте от уровня пола не менее 0,8		м	К, О, С	нет	
Обозначение дверей в помещении, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН		наличие		-	К, О, С, Г	нет	
Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключавших свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью опознавательными знаками или неровностями, осязаемыми тактильно		более		0,013	м	К, О, С, Г	да
Недопустимые покрытия полов		более		0,013	м	К, О, С, Г	да
Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)		более		0,013	м	К, О, С, Г	да

10. Выводы

10. **Выводы**

Примечание: * Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

Примечание: * Уклон (в %) - отношение высоты подступенка к длине шага						
В результате обследования установлено						
№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других м.п.				
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
	2	3	4	5	6	
1		да	да	да	да	
1	Пешеходные пути	нет	нет	да	да	
2	Автомобильные	нет	частично	нет	нет	
3	Входная группа	нет	частично	нет	да	
4	Пути движения в зданиях или сооружениях	нет	нет	нет	да	
5	Планировочные решения	нет	нет	нет	да	
6	Санитарно-гигиенические помещения	нет	частично	нет	да	
7	Пожарная безопасность	нет	нет	нет	да	
8	Средства информации и ориентирования	нет	нет	нет	да	
9	Безопасность и удобство использования	нет	нет	нет	да	

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
1	Пешеходные пути	имеются		
2	Автостоянки	Выделение места для автостоянки для инвалидов и обустройство для приведения в соответствие с требованиями законодательства	2017-2020 гг	по мере поступления финансирования
3	Входная группа	Обустройство входных групп для приведения в соответствие с требованиями законодательства	2017-2020 гг	по мере поступления финансирования
4	Пути движения в зданиях или сооружениях	Обустройство путей движения для приведения в соответствие с требованиями законодательства	2017-2020 гг	по мере поступления финансирования
5	Планировочные решения	Выделение места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания	2017-2020 гг	по мере поступления финансирования
6	Санитарно-гигиенические помещения	Обустройство санитарно-гигиенических помещений	2017-2020 гг	по мере поступления финансирования
7	Пожарная безопасность	Установка пожарной сигнализации для инвалидов	2017-2020 гг	по мере поступления финансирования
8	Средства информации и ориентирования	Установка средств информации и ориентирования	2017-2020 гг	по мере поступления финансирования
9	Безопасность и удобство использования	Обеспечение безопасности и удобства использования	2017-2020 гг	по мере поступления финансирования

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

Заместитель руководителя ИК АМР по инфраструктуре

(должность)

Ханнанов Р.Р.

(фамилия, и. о.)

20 г.



Руководитель объекта

Заведующий

(должность)

Камникова Р.Р.

(фамилия, и. о.)

20 г.



Протинуровано, пронумеровано,
заверено печатью страниц 23
заведующий МБДОУ Р.Р.Камилова

