

«УТВЕРЖДЁН»

Руководитель
исполнительного комитета
Азнакаевского
муниципального района РТ

(Шамсутдинов А.Х.)

20__ г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ 1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №4 «Березка» поселка городского типа Актюбинский Филиал – «Детский
сад «Ладушки» села Микулино Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.

(полное юридическое наименование объекта)

423306, РТ, Азнакаевский район, с. Микулино, ул. Советская, дом 66, тел: 885592(31390),
D4akt.azn@mail.ru Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района

1. Ведомственная принадлежность объекта Исполнительный комитет

Департамент, комитет

2. Вид деятельности образовательная

3. Форма собственности Муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта Отдельно стоящее здание 2 этажей; (встроенное; пристроенное);
этаж в здании; год постройки 1990 (год проведения капитального ремонта) 2017 ;
кадастровый номер участка 16:02:230101:298; номер БТИ здания №57/1

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 10, 25

6. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения (отметить фактическую доступность)

Степень объекта	доступности	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле- коляске (К)	с поражением опорно- двигательного аппарата (О)	с поражен ием зрения (С)	с поражен ием слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
Объект	полностью доступен					да
Объект доступен в зоне оказания услуги	да			да		
Объект частично доступен			да		да	

7. Выводы:

Объект доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения

доступен в зоне оказания услуги на кресле-коляске, с поражением зрения

частично доступен с поражением опорно-двигательного аппарата, с поражением слуха

возможно доступен другим маломобильных групп населения

Паспорт составлен на основании

Дата составления паспорта « »

Руководитель рабочей группы

Руководитель объекта

Председатель Азнакаевского

Городского и Районного Общества инвалидов

№ от « » 20 г.

Р.Р.Ханнанов

Р.Р.Камилова

Г.М. Хабибуллина

СОГЛАСОВАН
Руководитель Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района
Шамсутдинов А.Х.
ФИО



УТВЕРЖДЕН
Заведующий МБДОУ «Детский сад
№4 «Березка» п.г.т. Актюбинский
Камилова Р.Р.
ФИО (подпись)
20__ г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта (здание, помещение и иное сооружение)
и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования
I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:

РТ, Азнакаевский район, с. Микулино, улица Советская, дом 66

Наименование предоставляемой услуги:

Дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 28.1 кв. м.

часть здания 1 этажей (или помещение на 1 этаже), 28.1 кв. м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 4753+/-48 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное юридическое наименование (согласно уставу), краткое наименование:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №4 «Березка» поселка городского типа Актюбинский Филиал –
«Детский сад «Ладушки» села Микулино

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Березка» п.г.т. Актюбинский Филиал

– «Детский сад «Ладушки» с. Микулино Азнакаевского муниципального района РТ.

Местонахождение: РТ, Азнакаевский район, с. Микулино, улица Советская, дом 66

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования исполнительного
комитета Азнакаевского муниципального района» Республики Татарстан,

РТ, г. Азнакаево, улица Ленина, дом 14.

II. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги

Сфера деятельности образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 10, 25

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые, инвалиды; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, ментальными нарушениями): нет

III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта в соответствии с приложением 1, в т.ч. наличие:	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет)
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет
2	сменные кресла-коляски	Нет
3	адаптированные лифты	Нет
4	поручни	Нет
5	пандусы	Нет
6	подъемные платформы (аппарели)	Нет
7	раздвижные двери	Нет
8	доступные входные группы	Нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Да
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет
14	иные	Нет

IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов

№ п/п	Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе	Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет)
1	оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	Нет
2	наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	Нет
3	проведение инструктирования или обучения работников,	Нет

	предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
6	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Нет
7	иные	Нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *

№ п.п.	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Виды, объем работ	Сроки исполнения
1	Приведение объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
2		Приобретение сменных кресел-колясок	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
3		Установка адаптированных лифтов	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
4		Установка поручни	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
5		Установка пандусов	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
6		Установка подъемных платформ (аппарели)	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
7		Установка раздвижных дверей	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
8		Установка доступных входных групп	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
9		Установка санитарно-гигиенических помещений	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
		Приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к	2017-2020 гг по мере поступления финансирования

* С учетом оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, указанных в разделе III и IV паспорта

* С учетом оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, указанных в разделе III и IV паспорта

объектам инвалидов	
Оборудование звуковой информацией, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	2017-2020 гг по мере поступления финансирования

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Виды, объем работ	Сроки исполнения
1	Приведение порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Оборудование помещения системой управления электронной очередью	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
2		Приобретение специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
3		Проведение обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
4		Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	2017-2020 гг по мере поступления финансирования
5		Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	2017-2020 гг по мере поступления финансирования

Рабочая группа:

Руководитель рабочей группы

Заместитель руководителя ИК АМР по инфраструктуре

Р.Р. Ханнанов

Заместитель председателя рабочей группы:

Заместитель руководителя ИК АМР по социальным вопросам

Д.Р. Гилязов

Член ИК КУ УО ИК МАР

Председатель Азнакаевского

городского и Районного Общества инвалидов

А.М. Рахманов

Т.М. Хабибуллина



АКТ

**исследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий**

№ 1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №4 «Березка» поселка городского типа Актюбинский Филиал – «Детский сад «Ладушки» села Микулино Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.
полное юридическое наименование объекта

423306, РТ, Азнакаевский район, с. Микулино, ул. Советская, д. 66, тел: 885592 (3-13-90), D4akt.azn@mail.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет
1. Ведомственная принадлежность объекта _____ Азнакаевского муниципального района
Исполнительный комитет _____

2. Вид деятельности _____ Департамент, комитет
3. Форма собственности _____ образовательный _____

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта
Отдельно стоящее здание 2 этажей; (встроенное; пристроенное; _____ этаж в здании); год постройки 1990 (капитальный ремонт) 2017;
кадастровый номер участка 16:02:230101:298 _____; номер БТИ здания 57/1 _____;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. _____ 10, 25
6. Функциональное назначение объекта _____ образование _____

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

№	Позиция обозначения, наименование элементов объекта	Норматив	Предельная величина	Единица измерения	Категория, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	да	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	да	
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	да	
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	да	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	да	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	да	
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	да	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	да	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	да	
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	нет	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	да	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	да	
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	да	
	Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
	Лестницы наружные						
	На переломах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К	нет	
	Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	нет	
	Глубина поступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	Нет	
	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	Нет	
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Нет	
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	Нет	

31 - 75	при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К	
	при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К	
	при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К	
	при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К	
	при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К	
	при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К	
	при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К	
	при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К	
	не менее	3,5	м	К	
	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов				
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов		-	К	
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов		-	К	
	Минипантус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара		-	К	

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	да	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот	на высоте	0,9	м	для всех категорий	нет	

наименование	0,015	М	для всех категорий	нет
не более			О, С	нет
не менее	0,4	М	для всех, кроме К	-
не более	0,12	М	для всех, кроме К	-
наличие	-	-	для всех, кроме К	-
наличие	-	-	для всех, кроме К	-
наличие	-	-	для всех, кроме К	-
на высоте	0,9	М	для всех, кроме К	-
в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,5			
при ширине лестниц более	2,5	М	для всех, кроме К	нет
наличие	-	-	К, О, М	нет
не менее	1,0	М	К, О, М	нет
не менее	1,8	М	К, О, М	нет
не более	8	%	К, О, М	нет
не более	0,8	М	К, О, М	нет
не менее	1,5	М	К, О, М	нет
высотой не менее	0,05	М	К, О, М	нет
на высоте	0,7	М	К, О, М	нет
и на высоте	0,9			
длинее маршей или наклонной части пандуса	0,3	М	К, О, М	нет
не менее	1,8	М	К	да
не менее	1,5	М	К	-
не менее	2,2	М	К	да
не менее	0,9	М	К	да
не более	0,025	М	К	да
расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	М	К	нет
наличие	-	-	для всех категорий	нет
маркировка высотой не менее	0,1	М	для всех категорий	нет
шириной не менее	0,2	М		

№	Имя-прилагательное наименование элементов объекта	Норматив	Требования к величине	Единица измерения	Коды, для которых установлен норматив	Примечание (отметка о наличии или отсутствии)	Примечание (отметка о наличии или отсутствии)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	нет	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	нет	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	нет	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	нет	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	нет	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	нет	
	Ширина проемов в стене						
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	да	
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	нет	
	Перемещение по этажам						
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие	-	-	К, О, М	нет	
	Лифты					нет	
	Ширина кабины лифта	не менее	1,1	м	К	-	
	Глубина кабины лифта	не менее	1,4	м	К	-	
	Ширина дверного проема лифта	не менее	0,9	м	К	-	
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие	-	-	К	-	
	Лестницы						
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,3	м	для всех, кроме К	да	
	Высота подъема ступеней	не более	0,15	м	для всех, кроме К	да	
	Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	да	
	Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-	для всех, кроме К	да	
	Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К	да	
	Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К	да	
	Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К	нет	

Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	100%
Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	да
Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	нет
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	нет

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	нет	
	Места для инвалидов и других МГН в гостиницах						
	Наличие в гостиницах, отелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	нет	
	Зоны отдыха						
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
	Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
	Расстановка оборудования						
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при	-	-	К	нет	

№	Наименование элемента объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категория, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь помещений						
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К	-	
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м ²	К	-	
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м ²	К	-	
	Ширина помещений						
	Ширина передней квартиры (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К	-	
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К	-	
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	К	-	
	Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К	-	
	Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К	-	
	Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений						
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2	-	м	К	-	
	Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2	-	м	К	-	
	Уборная без умывальника	не менее 1,2 × 1,6	-	м	К	-	
	Домофон						
	Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие	-	-	С, Г	-	

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категория, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	нет	
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	нет	
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	нет	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	нет	
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	нет	
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	нет	

Тактильные предупредительные информационные		на расстоянии	0,6 м		
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей		должна быть	5	мм	нет
Глубина рифов для тактильных напольных указателей		полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	нет
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша		Полоса шириной не менее	0,5	м	нет
Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены		полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	нет
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия		на месте поворота плиты со стороны квадрата	0,5	м	нет
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)					

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	нет	
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	нет	
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К	нет	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов						
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	нет	
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более	0,3	м	К, О, С, Г	нет	

Установка приборов	на высоте от пола не более 1,1 м	на высоте от пола не менее 0,85 м	на высоте от пола не менее 0,4 м	на высоте от уровня пола 0,8 м	нет
Расположение выключателей и розеток в помещениях					
Обозначение дверей в помещениях, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН					
Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, включающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, осязаемыми тактильно					
Недопустимые покрытия полов					
Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)					

Примечание: * Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с порожнем опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3	4	5	6	
1	Пешеходные пути	да	да	да	да	да
2	Автостоянки	нет	нет	нет	нет	нет
3	Входная группа	нет	частично	нет	да	да
4	Пути движения в зданиях или сооружениях	нет	частично	нет	да	да
5	Планировочные решения	нет	нет	нет	нет	нет
6	Санитарно-гигиенические помещения	нет	нет	нет	нет	да
7	Пожарная безопасность	нет	нет	нет	нет	да
8	Средства информации и ориентирования	нет	частично	нет	частично	да
9	Безопасность и удобство использования	нет	нет	нет	нет	да

№№	Наименование элементов объекта	3	4	5
1	2	3	4	5
1	Пешеходные пути	именуются	2017-2020 гг	по мере поступления финансирования
2	Автостоянки	Выделение места для автостоянки для инвалидов и обустройство для приведения в соответствие с требованиями законодательства	2017-2020 гг	по мере поступления финансирования
3	Входная группа	Обустройство входных групп для приведения в соответствие с требованиями законодательства	2017-2020 гг	по мере поступления финансирования
4	Пути движения в зданиях или сооружениях	Обустройство путей движения для приведения в соответствие с требованиями законодательства	2017-2020 гг	по мере поступления финансирования
5	Планировочные решения	Выделение места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания	2017-2020 гг	по мере поступления финансирования
6	Санитарно-гигиенические помещения	Обустройство санитарно-гигиенических помещений	2017-2019 гг	по мере поступления финансирования
7	Пожарная безопасность	Установка пожарной сигнализации для инвалидов	2017-2020 гг	по мере поступления финансирования
8	Средства информации и ориентирования	Установка средств информации и ориентирования	2017-2020 гг	по мере поступления финансирования
9	Безопасность и удобство использования	Обеспечение безопасности и удобства использования	2017-2020 гг	по мере поступления финансирования

Руководитель объекта


 (подпись) _____
 Ханнанов Р.Р.
 (фамилия, и. о.)
 2019 г.

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

Заместитель руководителя ИС АМР по инфраструктуре
 (должность)
 (подпись) _____
 Ханнанов Р.Р.
 (фамилия, и. о.)
 2019 г.

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат исполнения	Примечания
1	2	3	4	5	5
1	Подходные пути	имеются			
2	Автостоянки	Выделение места для автостоянки для инвалидов и обустройство для приведения в соответствие с требованиями законодательства	2017-2020 гг		по мере поступления финансирования
3	Входная группа	Обустройство входных групп для приведения в соответствие с требованиями законодательства	2017-2020 гг		по мере поступления финансирования
4	Пути движения в зданиях или сооружениях	Обустройство путей движения для приведения в соответствие с требованиями законодательства	2017-2020 гг		по мере поступления финансирования
5	Планировочные решения	Выделение места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания	2017-2020 гг		по мере поступления финансирования
6	Санитарно-гигиенические помещения	Обустройство санитарно-гигиенических помещений	2017-2019 гг		по мере поступления финансирования
7	Пожарная безопасность	Установка пожарной сигнализации для инвалидов	2017-2020 гг		по мере поступления финансирования
8	Средства информации и ориентирования	Установка средств информации и ориентирования	2017-2020 гг		по мере поступления финансирования
9	Безопасность и удобство использования	Обеспечение безопасности и удобства использования	2017-2020 гг		по мере поступления финансирования

Руководитель рабочей группы

Заместитель руководителя ИК АМР по инфраструктуре (должность)

Ханнанов Р.Р.

(фамилия, и. о.)

20/19 г.

Руководитель объекта

(должность)

Камилова Р.Р.

(фамилия, и. о.)

20/19 г.

Пронумеровано, пронумеровано
заверено печатью страниц 23
(подпись)



заведующий МБДОУ Р.Р.Камилова