

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ
ул.Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Азнакаевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС по Республике Татарстан
ул. М.Джалиля, 54, г.Азнакаево, Республика Татарстан, 423330, (85592)7-19-19, факс 7-20-01

Предписание № 73 / 1 / 41

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №5 «Золотой ключик» поселка городского типа Актюбинский
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1643003970, ОГРН 1021601570737

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя) (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5 «Золотой ключик»
п.г.т.Актюбинский Азнакаевского муниципального района РТ
Сахапова Людмила Владимировна, ИНН 164305371544

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора отделения надзорной деятельности по Азнакаевскому муниципальному району
№ 73 от «05» августа 2019 года, ст.6 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин.
«09» августа 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «09» августа 2019 г.
в период с 13 ч. 00 мин.
«13» августа 2019 г. по 14 ч. 00 мин. «13» августа 2019 г.
проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Азнакаевскому муниципальному

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

району по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней
службы Сафиуллиным Айдаром Линарисовичем, Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №5 «Золотой ключик»
поселка городского типа Актюбинский Азнакаевского муниципального района Республики
Татарстан ИНН 1643003970, ОГРН 1021601570737 по адресу: 423304, Республика Татарстан,
Азнакаевский муниципальный район, п.г.т.Актюбинский, ул.Губкина, д.26

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МБДОУ «Детского сада комбинированного вида №5

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

«Золотой ключик» п.г.т.Актюбинский Азнакаевского муниципального района РТ Сахаповой
Людмилой Владимировной, сот.+7-927-471-77-83

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)

			безопасности	только вы- полнение)
1	2	3	4	5
1.	Допущено использование противопожарного расстояния между зданием склада для складирования б/у автомобильных покрышек	Статья 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 74. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары, Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	13.08.2020г.	
2.	Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 пищеблоки, отдельные помещения технического назначения (прачечные, гладильные) не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа), (данные помещения не оборудованы противопожарными дверьми)	Статья 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.2.6. Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа), СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	13.08.2020г.	
3.	Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год	Статья 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 50. Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»	13.08.2020г.	
4.	Сняты предусмотренные проектной документацией двери расположенные на первом этаже под лестничными маршами, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	Статья 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 23 п.п.Д На объектах защиты запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	13.08.2020г.	
5.	Двери лестничных клеток не имеют уплотнения в притворах. Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей	Статья 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пункт 4.2.7. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному	13.08.2020г.	

человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.)	контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.), СП 1.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

иные граждане;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор по Азнакаевскому

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

муниципальному району по пожарному

по пожарному надзору)

надзору Сафиуллин Айдар Линарисович

« 13 » августа 2019г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5 «Золотой ключик» п.г.т.Актюбинский Азнакаевского муниципального района РТ
Сахапова Людмила Владимировна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« ___ » _____ 2019г.

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору