

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Азнакаевскому муниципальному  
району УНД и ПР ГУ МЧС по РТ, ул. М.Джалиля, 54, г.Азнакаево, РТ, 423330 тел.8(85592)71919

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Азнакаево  
(место составления акта)

"15" января 2020 г.  
(дата составления акта)

14 часов 00 минут  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 3

По адресу/адресам: 423330, Республика Татарстан, Азнакаевский муниципальный район, г. Азнакаево, улица Нефтяников, д.3. Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №5 «Солнышко» города Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, ИНН 1643004170, ОГРН 1021601571298  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Азнакаевского муниципального района по пожарному надзору Шайхутдинова Булата Азатовича № 3 от 09 января 2020 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №5 «Солнышко» города Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, ИНН 1643004170, ОГРН 1021601571298

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  
последнее при наличии индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"15" января 2020 г. с 09час. 30 мин. до 11час. 30 мин. Продолжительность 2 часа  
(заполняется в случае проведения проверки должностных, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 2 часа  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Азнакаевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий МБДОУ Детский сад комбинированного вида №5 «Солнышко» Загидуллина Ф.А. 09.01.2020 г.  
14,29 час.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Мишеханов Ирек Наилович, старший инспектор ОНД и ПР по Азнакаевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(фамилия, имя, отчество, должность, наименование должности лица (должностное лицо), проводившего(их) проверку, наименование государственного органа, органа государственного надзора, органа муниципальной власти, организации, фамилия, имя, отчество, наименование экспертного органа/организации с указанием аккредитации, выдвинутой организацией, г.р.)

При проведении проверки присутствовали: Загидуллина Файруза Альбертовна, заведующая МБДОУ детский сад комбинированного вида №5 «Солнышко», сот. - 7987-205-13-10

(фамилия, имя, отчество, должность, наименование должности лица (должностное лицо), проводившего(их) проверку, наименование государственного органа, органа государственного надзора, органа муниципальной власти, организации, фамилия, имя, отчество, наименование экспертного органа/организации с указанием аккредитации, выдвинутой организацией, г.р.)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных (правовых) актов):

**МБДОУ Детский сад комбинированного вида №5 «Солнышко» Республика Татарстан, Азнакаевский муниципальный район, г. Азнакаево, улица Нефтянников, д.3:**

- руководитель организации не организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями (в помещении сан. узла группы №1 раннего возраста, и в помещении приемной подготовительной группы №6) (ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 22 постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме») **лицо, допустившее нарушение заведующая МБДОУ №5 «Солнышко» г. Азнакаево Загидуллина Ф.А.:**

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

- руководитель организации не обеспечивает исправность огнетушителя, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей ОП-4 инв. №8 (п. 478 постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") **лицо, допустившее нарушение заведующая МБДОУ №5 «Солнышко» г. Азнакаево Загидуллина Ф.А.:**

- предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 пищеблока, отдельные помещения технического назначения (прачечные, гладильные), помещения производственного, складского назначения не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа), (данные помещения не оборудованы противопожарными дверьми), (статья 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям») **лицо, допустившее нарушение заведующая МБДОУ №5 «Солнышко» г. Азнакаево Загидуллина Ф.А.:**

- входная дверь в группу №2 находящегося на лестничной клетке, отсутствует уплотнение в притворах, (ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.18\* СНиП 21-01-97\* Пожарная безопасность зданий и сооружений) **лицо, допустившее нарушение заведующая МБДОУ №5 «Солнышко» г. Азнакаево Загидуллина Ф.А.:**

- в здании детского сада с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772 (п.8.11 СНиП 21-01-97\* Пожарная безопасность зданий и сооружений) **лицо, допустившее нарушение заведующая МБДОУ №5 «Солнышко» г. Азнакаево Загидуллина Ф.А.:**

- руководитель организации не организует проведение проверок работоспособности сетей наружного противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.55) **лицо, допустившее нарушение заведующая МБДОУ №5 «Солнышко» г. Азнакаево Загидуллина Ф.А.:**

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание N 2/1/2 от 15.01.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Загидуллина Файруза Альбертовна, заведующая МБДОУ детский сад комбинированного вида №5 «Солнышко» г. Азнакаево

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

"15" января 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)

