

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Азнакаевскому
(наименование органа государственного пожарного надзора)

муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС по РТ, ул.М.Джалиля, 54, г.Азнакаево, Республика
Татарстан, 423330 тел.8(85592)71919

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер
телефона)

Предписание N 65/1/36

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

комбинированного вида №9 «Салават купере» г. Азнакаево»

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (заместителя главного) государственного
инспектора по Республике Татарстан по пожарному надзору N 65 от "03" июня 2019
(наименование органа ГПН)

года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" в период с 09 ч 00 мин. "20" июня 2019 г. по 10 ч 00 мин. "20" июня
2019 г. проведена проверка

начальником ОНД и ПР по Азнакаевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

России по РТ подполковником внутренней службы Шайхутдиновым Вуллатом Азатовичем,

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад для детей
проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

комбинированного вида №9 «Салават купере» г. Азнакаево»

по адресу: Республика Татарстан, город Азнакаево, улица Гагарина, д.31 "А"

совместно с заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «Салават купере»
г.Азнакаево Сунагатова Альбина Равилевна; (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее –
при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр-дписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	- в здании не предусмотрено аварийное освещение на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключенное к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения. Освещение путей эвакуации в помещениях не	(ч.4 ст.4, ч.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011; п.7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016; п. 33 постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; пункт 4.3 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок	20.06.2020	

предусмотрено по маршрутам эвакуации: в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; в зоне каждого изменения направления маршрута; на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; в местах размещения первичных средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации	жилых и общественных зданий»);		
2. - части зданий различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания	(ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; п. 7.4 СНиП 21-01-97*)	20.06.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

начальник ОНД и ПР по Азнакаевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
подполковник внутренней службы Шайхутдинов Б.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"20" июня 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"20" июня 2019 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

(подпись)

М.Л.П. <*>

(должность, фамилия, инициалы)