

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: [mchs@kabmin.tatarstan.ru](mailto:mchs@kabmin.tatarstan.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ  
ул.Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Азнакаевскому  
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС по Республике Татарстан  
ул. М.Джалиля, 54, г.Азнакаево, Республика Татарстан, 423330, (85592)7-19-19, факс 7-20-01

Предписание № 90 / 1 / 67

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад  
«Ляйсан» села Сарлы Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан  
ИНН 1643004229, ОГРН 1021601571210

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
индивидуального предпринимателя) (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Заведующей МБДОУ «Детский сад «Ляйсан» с.Сарлы Азнакаевского муниципального  
района Нуркаевой Нури Миннемухаметовна

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора отделения надзорной деятельности по Азнакаевскому муниципальному району  
№ 90 от «31» августа 2018 года, ст.6 Федерального закона  
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин.  
«07» сентября 2018 г. по 12 ч. 00 мин. «07» сентября 2018 г.  
в период с 10 ч. 00 мин.  
«14» сентября 2018 г. по 11 ч. 00 мин. «14» сентября 2018 г.  
проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Азнакаевскому муниципальному

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

району по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней  
службы Сафиуллиным Айдаром Линарисовичем, Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение «Детский сад «Ляйсан» села Сарлы Азнакаевского  
муниципального района Республики Татарстан ИНН 1643004229, ОГРН 1021601571210 по  
адресу: РТ, Азнакаевский муниципальный район, с.Сарлы, ул. Центральная, д.75

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МБДОУ «Детский сад «Ляйсан» с.Сарлы Азнакаевского

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

муниципального района Нуркаевой Нурией Миннемухаметовной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	- Руководителем организации не осуществлена проверка состояния огнезащитной	(п. 21 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) (п. 21 постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном	14.09.2019	

обработки (пропитки) деревянных конструкции крыши в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	режиме»)		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор по Азнакаевскому  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
муниципальному району по пожарному  
по пожарному надзору)  
надзору Сафиуллин Айдар Линарисович  
« 14 » сентября 2018г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ «Детский сад «Ляйсан» с.Сарлы  
Азнакаевского муниципального района  
Нуркаева Нурия Миннемухаметовна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору