

Зарегистрирована
В отделе ГПН по Азнакаевскому
муниципальному району РТ
« _____ » _____ 20 ____ год.

Регистрационный № 92202820-00040-0358

Изменение от « 30 » сентября, 2015 года.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада «Солнышко» п.Победа Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

Сокращенное наименование МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п.Победа Азнакаевского муниципального района РТ

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1021601571420

Идентификационный номер налогоплательщика 1643004780

Место нахождения объекта защиты: Республика Татарстан, Азнакаевский район, поселок Победа, ул.Зеленая д.2.

Почтовый и электронный адрес, телефон, лица и объекта защиты: 423312 Республика Татарстан, Азнакаевский район, поселок Победа, ул. Зеленая д.2. Телефон 88559242145, Email-Dpobeda.azn@mail.ru

N	Наименование раздела
---	----------------------

1	2
---	---

I. Оценка пожарного риска*, обеспеченного на объекте защиты

Оценка пожарного риска не проводилась

II. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара:

При оценки ущерба имуществу третьих лиц от пожара учтено соблюдение требуемых противопожарных разрывов, а также размещение на объектах арендаторов и их оборудования. На основании вышеизложенного, ущерб – 0,01 руб.

общие сведения:

Заведующая д/с «Солнышко» - Аскарова Гульфия Инислямовна, 11 штатных единиц, количество койко-мест – 30, по списку – 22 детей. Назначена заведующей детского сада 16 октября 2012 года. Инструкция о действиях в случае пожара имеются. На видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны («Правила противопожарного режима в РФ» № 390 от 25.04.2012г.). Утвержден план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия работников детского дошкольного учреждения на случай возникновения пожара («Правила противопожарного режима в РФ» № 390 от 25.04.2012г.).

Расстояние от города Азнакаево до поселка Победа – 25 км, время пути – 30 минут. Ближайший отдельный пост Государственного учреждения – «Альметьевский отряд противопожарной службы в поселке Победа», тел. 42-1-01.

III. Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты

Функциональная пожарная опасность здания: класс Ф1.1. (статья 32 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.).

Год постройки – 1973 год. Здание 2-х этажное, совмещенное детский сад и школа. Детский сад находится на первом этаже в правом крыле. Общая площадь школы – 1885 м², детского сада – 383 м². Отопление – от отдельно стоящей котельной. От проезжей части до здания – 5 м, имеются центральные ворота. Дорога, проезды всегда прочищены для проезда пожарной техники («Правила противопожарного режима в РФ» № 390 от 25.04.2012г.). проектная документация на детский сад содержит пожарно-технические характеристики, выполненная Межрайонным филиалом №12 «Бюро технической инвентаризации» г. Азнакаево от 22.11.2004г. (ст.78 «Требования к проектной документации на объекты строительства» Тех. регламент).

Отдельно стоящее здание котельной по степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной безопасности, высоте помещения принимаются в соответствии с требованиями для помещения производственного назначения (п.6.9.2.

СП 4.13130.2009). Установлены котлы RS-A-200 – 1 шт. и КЧМ-5 – 1 шт. в рабочем состоянии.

К работе в котельной допущен работник, прошедший специальную подготовку в Лениногорском учебном центре.

Вентиляция – естественная, на кухне приточно-вытяжная.

Степень огнестойкости: II (ФЗ №123 от 22.07.2008г., статьи 30, 57, 87 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» СП 2.13130.2009, СП 12.13130.2009).

Сопrotивляемость к воздействию пожара строительных конструкций здания:

- несущие стены, колонны и другие несущие элементы – R 90;
- наружные ненесущие стены – E 30;
- перекрытия междуэтажные: чердачные и над подвалами – REI 60;
- строительные конструкции безчердачных покрытий:
 - 1) настилы – RE 15;
 - 2) фермы, балки, прогоны – R 30;
- строительные конструкции лестничных клеток:
 - 1) внутренние стены – REI 90;
 - 2) марши и площадки лестниц – R 60 (статьи 35, 58 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).

Строительные конструкции здания подразделяются на непожароопасные классы (КО) (статьи 36 «Классификация строительных конструкций по пожарной опасности» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).

Пределы огнестойкости противопожарных преград:

- стены – REI 45;
- перегородки – EI 15;
- перекрытия – REI 60 (статьи 37 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).

Классификация пожарной техники:

1. Первичные средства пожаротушения: огнетушители – 5 шт. Огнетушитель №1 ОП-4 находится возле запасного выхода, №2 ОП-4 находится возле пожарного щита,

огнетушители №3 и №4 находятся в спальнях групп. Огнетушитель №5 находится в методическом кабинете.

2. Пожарный инвентарь (лопата, ведро, багор) – 1 комплект, медицинская аптечка в группе (статья 60 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, СП 9.13.130.2009).
3. Средства индивидуальной защиты (марлевые повязки на каждого, находящегося в детском садике)
4. Телефонная связь – 1 аппарат находится в кабинете заведующей (статья 42 п.8. «Классификация пожарной техники» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности СП 9.13.130.2009).
5. Имеются 2 фонаря в рабочем состоянии (п.2.3.15 ППБ-101-89).
6. Имеется комплект ключей от дверей эвакуационных выходов и ворот автомобильного въезда на территорию детского учреждения.

Система противопожарной защиты:

Здание детского сада имеет 2 эвакуационных выходов, обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы (статья 53 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. СП 1.13.130.2009). Установлены: оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами наружу, соответствуют требованиям пожарной безопасности; указывающие направления движения в коридоре и на лестничных площадках (статья 53 «Пути эвакуации людей при пожаре» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности СП 3.13.130.2009).

- В качестве источника противопожарного водоснабжения будет использован пожарный гидрант в 7 метрах от здания. Указатели имеются. (Ст. 62 п.2 «Источники противопожарного водоснабжения»).
- Противопожарное расстояние от здания детского садика до складских помещений не менее 9 м. (п.4.13 СП 4.13.130.2009).
- На территории детского сада имеется бочка с водой (на летний период), ящик с песком (на зимний период).
- Разработаны инструкции, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (статья 63 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности)

Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) имеется .
- Эвакуационные знаки пожарной безопасности имеются.

Требования пожарной безопасности к веществам и материалам:

Класс пожарной опасности строительных материалов соответствует КМ1. В спальне и в группе стены и напольные покрытия соответствуют классу пожарной опасности КМ1. Отделка стен и потолков в методичном кабинете, соответствует классу КМ0. Потолки в помещениях на путях эвакуации выполнены из негорючих материалов (Ст. 134 п.7,8 «Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в здании» Тех. регламент).

Электроустановки.

1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в детском саду, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (п. 2.3.1. ППБ-101-89).

2. Имеется технический отчет (составлен паспорт объекта, протокол визуального осмотра, протокол проверки заземлителя и металлосвязей, протокол измерения сопротивления и испытания повышенным напряжением изоляции) от 05 сентября 2014 года, проведенный ООО Азнакаевское РП «Сельэнерго». Описание ЭУ 380/220.

3. Все светильники оборудованы защитными стеклянными колпаками.

4. Электрооборудование установлено стойко к возникновению и распространению горения (ст.143 «Требования пожарной безопасности к электрооборудованию»).

Прачечная отдельно. В прачечной имеется стиральная машина.

Кухня находится в школе, эксплуатируются 2 электрические плиты.

Соблюдаются все правила при проведении культурно-массовых мероприятий («Правила противопожарного режима в РФ» № 390 от 25.04.2012г.)

Настоящую декларацию разработала

Заведующая МБДОУ «Детский сад «Солнышко»

п. Победа Азнакаевского муниципального района РТ  Аскарова Г.И.

« ____ » _____ 20__ г.