

Отделение надзорной деятельности по Азнакаевскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС по Республике Татарстан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Азнакаево
(место составления акта)

"05" февраля 2016 г.
(дата составления акта)
12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного надзора,
юридического лица

№ 24 от «05» февраля 2016 года

По адресу/адресам: 423307, Республика Татарстан, Азнакаевский муниципальный район, село Чемодурово, улица Нагорная, дом 1 «А», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» с.Чемодурово, Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, ИНН 1643004050, ОГРН 1021601571507 (далее МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Чемодурово Азнакаевского МР РТ)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Азнакаевского муниципального района по пожарному надзору Шайхутдинова Булата Азатовича №24 от 03 февраля 2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая / выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Чемодурово Азнакаевского МР РТ

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 01 час 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением НД по Азнакаевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

ВрИО заведующей МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Чемодурово Азнакаевского МР РТ

✓

Гридина Наталья Викторовна

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сафиуллин Айдар Линарисович, государственный инспектор по Азнакаевскому муниципальному району по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ВрИО заведующей я МБДОУ «Детский сад «Солнышко» села Чемодурово Азнакаевского МР РТ Гридина Наталья Викторовна, раб.тел. (8-85592) 3-31-81, сот.8-927-462-19-68, E-mail: D.Mikul.azn@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, полномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выполнены пункты 2.4.5.6.7.8. предписания №230/1/107 по устранению нарушений требований пожарной безопасности выданный 19 сентября 2014 года, а именно:

- На объекте с массовым пребыванием людей планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009 (статья 1, статья 6, статья 151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 46 Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», п. 7 постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме», п.4.1, 4.5, 6.2 "ГОСТ Р 12.2.143-2009. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст)

- На путях эвакуации расположенного на первом этаже, перед дверью установлен порог, устройства, препятствующие свободной эвакуации людей (проложена отопительная труба). (статья 1, статья 6, статья 151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 46 Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.36)

- Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах. (статья 1, статья 6, статья 151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 46 Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.18; Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89 пункт 2.1.11)

- Руководитель организации не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний. (статья 1, статья 6, статья 151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 46 Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», п. 24 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) (пункт 24 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»)

- Руководитель организации не обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (статья 1, статья 6, статья 151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 46 Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)

- На втором этаже снята предусмотренная проектной документацией дверь, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (статья 1, статья 6, статья 151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 46 Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.23«д»)

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Сафиуллин А.Л.

(подпись проверяющего)

Гририна Наталья Викторовна

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____
Распоряжение №24 от 03 февраля 2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Сафиуллин А.Л.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ВРИО заведующей МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Чемодурово Азнакаевского МР РТ

Гририна Наталья Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

_____ 20 ____ г.

Гририна Наталья Викторовна

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

