

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о передаче материалов административного дела
по подведомственности

“05” _____ февраля 20 16 г.

г.Азнакаево

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор по Азнакаевскому муниципальному району по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Сафиуллин Айдар Линарисович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев протокол об административном правонарушении (постановление прокурора о возбуждении административного дела) № 0309-2016-0015 от “05” февраля 2016г. и материалы на

ВрИО заведующей МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Чемодурово Азнакаевского МР РТ Гринину Наталью Викторовну

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или полное наименование юридического лица с юридическим адресом,

проживающей по адресу: Республика Татарстан, Азнакаевский МР, с.Чемодурово, ул.Центральная, д.7 кв.12

в отношении которых составлен протокол (вынесено постановление)

установил:

05 февраля 2016 года, в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Солнышко» с.Чемодурово Азнакаевского МР РТ ВрИО заведующей МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Чемодурово Азнакаевского МР РТ Грининой Натальей Викторовной не выполнены пункты №2,4,5,6,7,8 обязательные для выполнения требования пожарной безопасности, предложенные для исполнения предписанием Государственного пожарного надзора №230/1/107 от 19.09.2014г., а именно:

(указывается дата, адрес, место совершения события и существо события):

- На объекте с массовым пребыванием людей планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009 (статья 1, статья 6, статья 151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 46 Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», п. 7 постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме», п.4.1, 4.5, 6.2 "ГОСТ Р 12.2.143-2009. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст)

основания для передачи материалов дела по подведомственности (для принятия иных мер воздействия)

- На путях эвакуации расположенного на первом этаже, перед дверью установлен порог, устройства, препятствующие свободной эвакуации людей (проложена отопительная труба). (статья 1, статья 6, статья 151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 46 Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.36)

- Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах. (статья 1, статья 6, статья 151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 46 Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.18; Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89 пункт 2.1.11)

- Руководитель организации не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний. (статья 1, статья 6, статья 151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 46 Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», п. 24 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) (пункт 24 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»)

- Руководитель организации не обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (статья 1, статья 6, статья 151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 46 Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)

- На втором этаже снята предусмотренная проектной документацией дверь, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (статья 1, статья 6, статья 151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 46 Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.23«д»)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.12, пунктом 5 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ
(указываются номера статей [дополнит. 29.4 ч.1 п.5;

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
29.5 ч.1.2; 29.7 ч.1 п.9; 29.9 ч.2 п.1, 2] и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. передать для рассмотрения дела об административном правонарушении № 0309-2016-0015 от
(формулировка принятого решения: о передаче по подведомственности или для принятия иных мер воздействия)

05.02.2016г. возбужденное в отношении ВрИО заведующей МБДОУ «Детский сад «Солнышко»
(указать: должность вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган и адрес его нахождения;

села Чемодурово Азнакаевского МР РТ Грининой Натальей Викторовны, в мировой суд города
Азнакаево

соответствующий суд и адрес его нахождения)

2. О принятом решении уведомить ВрИО заведующей МБДОУ «Детский сад «Солнышко»
(Ф.И.О. заинтересованных лиц или наименование юридических лиц)

села Чемодурово Азнакаевского МР РТ Грину Наталью Викторовну



(подпись лица, вынесшего определение)

Сафиуллин А.Л.

(ФИО)

(дата, подпись лица, принявшего дело к рассмотрению)

(ФИО)

Копию определения получил

дата, подпись

Григина Н.В.

(ФИО)

Копия определения направлена

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)