

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ
ул.Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Азнакаевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС по Республике Татарстан
ул. М.Джалиля, 54, г.Азнакаево, Республика Татарстан, 423330, (85592)7-19-19, факс 7-20-01

Предписание № 77 / 1 / 59

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя) (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«Солнышко» села Чемодурово, Азнакаевского муниципального района РТ,
Заведующей МБДОУ «Детский сад «Солнышко» села Чемодурово Азнакаевского МР РТ
Гриной Наталье Викторовне

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора отделения надзорной деятельности по Азнакаевскому муниципальному району
№ 77 от «30» июля 2018 года, ст.6 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин.
«13» августа 2018 г. по 15 ч. 00 мин. «13» августа 2018 г.
в период с 15 ч. 00 мин.
«17» августа 2018 г. по 16 ч. 00 мин. «17» августа 2018 г.
проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Азнакаевскому муниципальному

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
району по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней
службы Сафиуллин Айдаром Линарисовичем, Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» села Чемодурово Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан ИНН 1643004050, ОГРН 1021601571507 по
адресу: 423307, Республика Татарстан, Азнакаевский муниципальный район, село
Чемодурово, улица Нагорная, д.1 А

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МБДОУ «Детский сад «Солнышко» села Чемодурово

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Азнакаевского МР РТ Гриной Натальей Викторовной, раб.тел.:(8-85592) 3-31-81, сот.8-
927-462-19-68, E-mail: D.Mikul.azn@mail.ru

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ пре дпи сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (ука- зывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
1.	- Дверь, разделяющая лестничную клетку от поэтажных коридоров не	(СНиП 21-01-97* п.6.18; п.16 ст.88 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от	17.08.2019	

оборудован уплотнителями в притворах (объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений при пожаре и препятствовать распространению пожара между этажами)	22.07.2008г. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ, п.4.2.7 СП 1.13130.2009)		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор по Азнакаевскому

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

муниципальному району по пожарному

по пожарному надзору)

надзору Сафиуллин Айдар Линарисович

« 17 » августа 2018г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ «Детский сад «Солнышко»
с.Чемодурово Азнакаевского МР РТ
Гридина Наталья Викторовна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору