

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ
ул.Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение надзорной деятельности по Азнакаевскому муниципальному району
ул. М.Джалиля, 54, г.Азнакаево, Республика Татарстан, 423330, (85592)7-19-19, факс 7-20-01

Предписание № 24 / 1 / 5

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

села Чемоурово, Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан,

индивидуального предпринимателя) (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

ВрИО заведующей МБДОУ «Детский сад «Солнышко» села Чемодурово Азнакаевского МР РТ
Гриной Наталье Викторовне

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора отдела надзорной деятельности по Азнакаевскому муниципальному району

№ 24 от «03» февраля 2016 года, ст.6 Федерального закона

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин.

«05» февраля 2016 г. по 11 ч. 00 мин. «05» февраля 2016 г.

проведена проверка гл.спец. по Азнакаевскому муниципальному району по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ службы майором внутренней службы Сафиуллиным Айдаром

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Линарисовичем, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» села Чемодурово Азнакаевского МР РТ

расположенный по адресу: 423307, Республика Татарстан, Азнакаевский муниципальный район,

село Чемодурово, улица Нагорная, дом 1 «А»

совместно с ВрИО заведующей МБДОУ «Детский сад «Солнышко» села Чемодурово

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Азнакаевского МР РТ Гриной Натальей Викторовной, раб.тел.(8-85592)3-31-81

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ пре- ди- сан- ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (ука- зывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте с массовым пребыванием людей планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009	статья 1, статьи 6, статьи 151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 46 Федерального закона №181-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», п. 7 постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме», п.4.1, 4.5, 6.2 "ГОСТ Р 12.2.143-2009. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст	05.02.2017г.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
2.	На путях эвакуации расположенного на первом этаже, перед дверью установлен порог, устройства, препятствующие свободной эвакуации людей (проложена отопительная труба).	статья 1, статья 6, статья 151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 46 Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.36	05.02.2017г.	
3.	Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	статья 1, статья 6, статья 151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 46 Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.18; Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89 пункт 2.1.11	05.02.2017г.	
4.	Руководитель организации не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	статья 1, статья 6, статья 151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 46 Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», п. 24 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) (пункт 24 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»	05.02.2017г.	
5.	Руководитель организации не обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	статья 1, статья 6, статья 151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 46 Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113	05.02.2017г.	
6.	На втором этаже снята предусмотренная проектной документацией дверь, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	статья 1, статья 6, статья 151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 46 Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.23«д»	05.02.2017г.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гл. спец. по Азнакаевскому муниципальному

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

району по пожарному надзору

по пожарному надзору)

Сафиуллин Айдар Линарисович

« 05 » февраля 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

ВРИО заведующей МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Чемодурово Азнакаевского МР РТ

✓ *ГН*

(подпись)

Гридина Наталья Викторовна

(должность, фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 20 ____ г.

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

