

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ
ул.Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066. (843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Азнакаевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС по Республике Татарстан
ул. М.Джалиля, 54, г.Азнакаево, Республика Татарстан, 423330, (85592)7-19-19, факс 7-20-01

Предписание № 60 / 1 / 28

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
«Солнышко» села Чемодурово Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1643004050, ОГРН 1021601571507

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя) (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

И.о. заведующий МБДОУ «Детский сад «Солнышко» села Чемодурово Азнакаевского
муниципального района РТ Старостиной Елене Ильиничне

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора отделения надзорной деятельности по Азнакаевскому муниципальному району
№ 60 от «30» октября 2020 года, ст.6 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин.
«13» ноября 2020 г. по 10 ч. 00 мин. «13» ноября 2020 г.
в период с ч. мин.
« » 20 г. по ч. мин. « » 20 г.
проведена плановая проверка с использованием средств дистанционного взаимодействия

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору)

старшим инспектором ОНД и ПР по Азнакаевскому муниципальному району по пожарному
надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Сафиуллиным
Айдаром Линарисовичем, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Солнышко» села Чемодурово Азнакаевского муниципального
района Республики Татарстан ИНН 1643004050, ОГРН 1021601571507 по адресу: 423307,
Республика Татарстан, Азнакаевский муниципальный район, село Чемодурово, улица
Нагорная, д.1А

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МБДОУ «Детский сад «Солнышко» села Чемодурово

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Азнакаевского муниципального района РТ Старостиной Еленой Ильиничной, сот.8-919-625-
16-91

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ пре- дпи- сан- ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наиме- нование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (ука- зывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5

1.	Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год	статья 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 50 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»	13.11.2021г.
2.	Руководитель организации не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	статья 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 24 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»	13.11.2021г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор по Азнакаевскому

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

муниципальному району по пожарному

по пожарному надзору)

надзору Сафиуллин Айдар Линарисович

« 13 » ноября 2020г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Солнышко»

с.Чемодурово Азнакаевского муниципального района РТ

Старостина Елена Ильинична

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 13 » ноября 2020г.

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору