

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: [mchs@kabmin.tatarstan.ru](mailto:mchs@kabmin.tatarstan.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ  
ул.Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Азнакаевскому  
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС по Республике Татарстан  
ул. М.Джалиля, 54, г.Азнакаево, Республика Татарстан, 423330, (85592)7-19-19, факс 7-20-01

Предписание № 34 / 1 / 18

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
комбинированного вида №14 «Родничок» города Азнакаево Азнакаевского муниципального  
района Республики Татарстан ИНН 1643003754, ОГРН 1031606001745

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
индивидуального предпринимателя) (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №14 «Родничок» г.Азнакаево  
Мухаметшина Гульфина Габдулахатовна, ИНН 164301717505

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора отделения надзорной деятельности по Азнакаевскому муниципальному району  
№ 34 от «01» апреля 2019 года, ст.6 Федерального закона  
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 45 мин.  
«05» апреля 2019 г. по 11 ч. 45 мин. «05» апреля 2019 г.  
в период с \_\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_\_ мин.  
«  » \_\_\_\_\_ 2019 г. по \_\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_\_ мин. «  » \_\_\_\_\_ марта 2019 г.

проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Азнакаевскому муниципальному  
району по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней  
службы Сафиуллиным Айдаром Линарисовичем, Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №14 «Родничок» города  
Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан ИНН 1643003754,  
ОГРН 1031606001745 по адресу: 423330, Республика Татарстан, Азнакаевский  
муниципальный район, г.Азнакаево, ул.Строителей, д.2

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МБДОУ «Детского сада комбинированного вида №14

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

«Родничок» города Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан  
Мухаметшиной Гульфиной Габдулахатовной, сот.+7-917-226-08-28

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
-------	---	--	---	--

1	2	3	4	5
1.	- Двери лестничных клеток не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилению для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.)	статья 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пункт 4.2.7 СП 1.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункт 2.1.11 ППБ 101-89* «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений»	05.04.2020г.	
2.	- На дверце шкафа пожарных кранов не указаны: - буквенный индекс ПК; - порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части. Пожарные шкафы не имеют элементов для обеспечения их опломбирования. В шкафу отсутствует рычаг для облегчения открытия крана	статья 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 57 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; пункт 2.4.3 Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89* (утв. Госкомобразованием СССР 10 мая 1989 г.	05.04.2020г.	
3.	- Администрация детского учреждения не обеспечивает техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию находящихся на балансе учреждения систем противопожарного водоснабжения (внутренних пожарных кранов), (пожарный запорный клапан не оборудован соединительной цапковой головкой которая производится из алюминиевого сплава)	статья 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 57 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"; ГОСТ Р 53279-2009 Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний; пункт 2.4.1 Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89* (утв. Госкомобразованием СССР 10 мая 1989 г.	05.04.2020г.	
4.	- Пожарная лестница со второго этажа располагается ближе 1 метра от окон первого этажа	статья 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 8.8	05.04.2020г.	


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

иные граждане;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор по Азнакаевскому

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

муниципальному району по пожарному

по пожарному надзору)

надзору Сафиуллин Айдар Линарисович

« 05 » апреля 2019г.



(подпись)

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №14 «Родничок»

г.Азнакаево

Мухаметшина Гульфина Габдулахатовна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 05 » 04 2019г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору