

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Азнакаевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС по РТ,  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
ул.М.Джалиля, 54, г.Азнакаево, Республика Татарстан, 423330 тел.8(85592)71919  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,  
номер телефона)

**Предписание N 54/1/21**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении**  
**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по**  
**предотвращению угрозы возникновения пожара**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического  
лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,  
**«Детский сад компенсирующего вида № 14 «Родничок» города Азнакаево**  
**Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, заведующая**  
**МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 14 «Родничок» г. Азнакаево**  
**Азнакаевского муниципального района РТ Мухаметшина Гульфина**  
**Габдулахатовна**

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора по Азнакаевскому муниципальному району по пожарному надзору N 75  
(наименование органа ГПН)

от "27" марта 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 35 мин.  
"20" мая 2015 г. по 13 ч 37 мин. "27" мая 2015 г.

проведена проверка  
государственным инспектором по Азнакаевскому муниципальному району по пожарному

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  
надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ старшим лейтенантом внутренней службы  
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их)  
Хусаиновым Равилем Илтозаровичем, муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 14 «Родничок» г.  
Азнакаево Азнакаевского муниципального района РТ по адресу: Республика  
Татарстан, г. Азнакаево, ул. Строителей д.2

проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)  
совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 14 «Родничок»  
г. Азнакаево Азнакаевского муниципального района РТ Мухаметшиной Гульфиной  
Габдулахатовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пр ед- пис а- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	пожарные рукава размещены в пожарных шкафах из горючих материалов	п. 57 постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.	27.05.2016г.	
2.	для здания детского сада не обеспечено устройство средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на кровлю здания	п.8.1, 8.3* СНиП 21-01-97*, пп.2, ч.1, статья 90 Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, СП 4.13130.2013 п. 7.1. Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство: пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами; средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений; противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специальным, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров); п.7.3 Число выходов на кровлю (но не менее чем один выход) и их расположение следует предусматривать в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и размеров здания и сооружения: на каждые полные и неполные 100 метров длины здания и сооружения с чердачным покрытием и не менее чем один выход на каждые полные и неполные 1000 квадратных метров площади кровли здания и сооружения с бесчердачным покрытием для зданий классов Ф1 (детский сад), Ф2, Ф3 и Ф4; по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий и сооружений класса Ф5.	27.05.2016г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор  
по Азнакаевскому муниципальному району РТ по пожарному надзору  
старший лейтенант внутренней службы Хусаинов Р.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"27" мая 2015 г.

М.Л.П. <\*>

Предписание для исполнения получить:

  
(подпись)  
"27" 05 2015 г.

  
(должность, фамилия, инициалы)

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.