

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому  
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
423060, РТ, Аксубаевский муниципальный район, п.г.т. Аксубаево ул. Толстого д.6

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

### Предписание № 11/1/4

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
"Кисинский детский сад "Сказка" Аксубаевского муниципального района  
Республики Татарстан*

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, и юридического лица, фамилия, имя, отчество  
последнее - при наличии индивидуального предпринимателя,  
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора Аксубаевского муниципального района по пожарному надзору № 11  
(наименование органа ГПН)

от "12" января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ  
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "27" января 2021 г. по 11 ч 00 мин.  
"27" января 2021 г. проведена проверка инспектором МОНД и ПР по Аксубаевскому и  
Нурлатскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитаном внутренней службы  
Шайхутдиновым Тагиром Хасанзановичем на объекте МДОУ "Кисинский детский сад  
"Сказка" Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, расположенный по  
адресу: РТ, Аксубаевский район, д. Кисы, ул. Новая, д.5.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)  
совместно с Заведующей МДОУ "Кисинский детский сад "Сказка" Аксубаевского  
муниципального района Республики Татарстан Харитоновой Е.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе прове

N Пре- д- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<b>В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.</b>	<i>В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений. (Требование пункта 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;</i>	10.01.2022	

2	<b>В помещении МДОУ "Кисинский детский сад "Сказка" допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в спальном помещении;</b>	<b>Запрещается:</b> в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; (Требование подпункт «в» пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;	10.01.2022	
---	---	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Инспектор МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПРГУ МЧС России по РТ  
капитан внутренней службы  
Шайхутдинов Т.Х.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"27" января 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



✓   
(подпись)

**Заведующая МДОУ "Кисинский детский сад "Сказка" Харитоновна Е.В.**  
(должность, фамилия, инициалы)

"27" января 2021 г.

-----  
<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.