

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

423060, РТ, Аксубаевский муниципальный район, п.г.т. Аксубаево ул. Толстого д.6

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

п.г.т. Аксубаево

(место составления акта)

«29» июня 2020 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 93

По адресу/адресам: 423067, РТ, Аксубаевский муниципальный район, с. Старая
Киреметь, ул. Ленина, д.37.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжении начальника межрайонного отдела надзорной
деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам Юсупова
Р.Р. № 93 от 10.06.2020 г..

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Старокиреметский детский сад" Аксубаевского муниципального района Республики
Татарстан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"29" июня 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

" " 201 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрайонный отдел НД по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы) :

(заполняется при проведении выездной проверки)

Шигапова Альмина Валитовна 10.06.2020 г. 13 ч. 50 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Инспектор МОНД и ПР по Аксубаевскому и
Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитан
внутренней службы Шайхутдинов Т.Х.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали заведующая МБДОУ «Старокиреметский
ДС» Шигапова Альмина Валитовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия (мобильный телефон Honor 10 использованный при проверке техническое средство): выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1 **В коридорах на путях эвакуации, у кнопок ручного пуска установок пожарной сигнализации, у звуковых оповещателей пожарной тревоги, не нанесены знаки пожарной безопасности согласно требованиям норм пожарной безопасности;**

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Требование п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»); Применение сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности для организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности на всей территории Российской Федерации. (Требование Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ п.п. 1.1, раздел 2 п. 2.7 табл. 3 НПБ 160-97);

2 **Руководитель организации не организует проведение проверок работоспособности наружного противопожарного водоема не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.**

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (Требование п. 55 постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 об «Правилах противопожарного режима в Российской Федерации»)

3 **На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.**

На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (Требование п. 61 постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 об «Правилах противопожарного режима в Российской Федерации»);

4 **На объекте защиты руководитель организации не обеспечил периодичность осмотра (проверки) огнетушителей.**

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы. (Требование п. 478 постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 об «Правилах противопожарного режима в Российской Федерации»);


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


_____ (подпись проверяющего)

✓ 
_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 93/1/58 от 29.06.2020 года,
протокол об административном правонарушении № 336-2020-0097, от 29.06.2020 г.
по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): заведующая МБДОУ «Старокиреметский ДС» Шигапова Альмина
Валитовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"29" июня 2020 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)