

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф. 273-67-54

Управление надзорной деятельности надзора МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
телефон (843) 292-64-39

Отделение надзорной деятельности МЧС России по РТ по Алексеевскому муниципальному району
ул. Чистопольская, д. 1в, п.г.т. Алексеевское, Республика Татарстан, 422900
телефон (факс) (84341) 2-60-97

ПРЕДПИСАНИЕ № 103\1\103

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица, заведующей муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Алексеевский детский сад №3 «Петушок» Алексеевского МР РТ
Матвеевой Любови Юрьевне.

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Алексеевского муниципального района
по пожарному надзору №103 от "01" июля 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" в период с 9 ч 30 мин. "22" июля 2013 г. по 15 ч 30 мин. "22" июля 2013 г
инспектором ОНД по Алексеевскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ старшим лейтенантом
внутренней службы Ещевым Денисом Михайловичем, проведена внеплановая проверка контроля исполнения
предписания № 116\1\116 от 25.07.2012 г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности здания
МБДОУ «Алексеевский детский сад №3 «Петушок» Алексеевского МР РТ, расположенной по адресу: РТ
Алексеевский район, п.г.т. Алексеевское, ул. Калинина, д. 58 «А». Совместно с заведующей МБДОУ «Алексеевский
детский сад №3 «Петушок» Алексеевского МР РТ Матвеевой Л.Ю.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
выполнить следующие мероприятия:

№ Предп исания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	В здании детского сада не выполнен вывод сигнала срабатывания автоматической пожарной сигнализации в подразделение, ответственное за противопожарную защиту объекта, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия обслуживающего персонала детского сада .	ст. 151 федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.4. СП 5.13130-2009 г. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» - На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы.	До 01.09.2013 г.	✓
2	Здание детского сада не оборудовано молнезащитой.	ст. 50 п. 1 п. 4 федерального закона РФ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - «Исключение условий образования в горючей среде источников зажигания достигается: - устройством молнезащиты зданий, сооружений строений и оборудования». Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 г. № 280 «Инструкция по устройству молнезащиты зданий, сооружений и промышленных зданий» - «Инструкция по устройству молнезащиты распространяется на все виды зданий, не зависимо от ведомственной принадлежности и формы собственности».	До 01.09.2013 г.	✓
3	Деревянные конструкции чердачного	Руководитель организации обеспечивает	До	✓

	помещения не обработаны огнезащитным составом	устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год. ППР в РФ п.21	01.09.2013 г.	
4	Отсутствуют колпаки (рассеиватели) предусмотренные конструкцией.	Запрещается оберывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. ППР в РФ п.42	До 01.09.2013 г.	<i>всегда</i> <i>22.07</i>
5	Эвакуационные двери из детского сада, двери на путях эвакуации открываются не по направлению к выходу.	Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования ППР в РФ п.34	До 01.09.2013 г.	<i>Нельзя</i> <i>открывать</i>
6	Наружная противопожарная лестница находится в не исправном состоянии (лестничный марш завален вправо, по ходу эвакуации), при этом в акте испытания имеется запись о том, что лестницы исправны.	Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждение на крыших (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний. ППР в РФ п.24	До 01.09.2013 г.	<i>V</i>
7	Пути эвакуации (коридор, тамбуры, перила лестничных маршей) выполнены (отделаны), материалом с более высокой пожарной опасностью (горючим материалом).	ст. 52 п. 2,5 федерального закона РФ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»- «Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степенем огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации. п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2,	До 01.09.2013 г.	

		B2, D3, T3 или Г2, В3, D2, T2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, D2, T2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, D3, T2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. СП 1.13130.2009 п.4.3.2		
8	В тамбурах эвакуационного выхода из кухни, устроена вешалка (сушилка) для одежды.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы. ППР в РФ п.36 «В»	До 01.09.2013 г.	убрано
9	Ковровые дорожки на путях эвакуации, не закреплены к полу.	Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу. ППР в РФ п.39	До 01.09.2013 г.	убрано 22.07
10	В тамбурах допускается эксплуатация электрического включателя, с видимыми повреждениями.	Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями. ППР в РФ п.42 «б»	До 01.09.2013 г.	использовано 22.07
11	Допускается фиксация дверей лестничной клетки в открытом положении, путем отсоединения тяги устройства от гидравлического привода устройства.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их. ППР в РФ п.36 «г»	До 01.09.2013 г.	использовано 22.07
12	Объект не оснащен электрическими фонарями, согласно норм (расчета) настоящих Правил.	На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. ППР в РФ п.38	До 01.09.2013 г.	использовано 22.07
13	Допускается эксплуатация удлинителя для питания электроприборов (холодильник, морозильная камера), на складе.	Запрещается использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ. ППР в РФ п.42 «з»	До 01.09.2013 г.	использовано 22.07

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в сентябре месяце 2013 г.

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

Собственники имущества;

Руководители федеральных органов исполнительной власти;

Руководители органов местного самоуправления;

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

Должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД Алексеевского муниципального района УНД ГУ МЧС России по РТ старший лейтенант внутренней службы Ещев Денис Михайлович
«22» июля 2013 г.

Предписание для исполнения получил, Законный представитель юридического лица, заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Алексеевский детский сад №3 «Петушок» Алексеевского муниципального района РТ Матвеева Любовь Юрьевна ✓
«22» июля 2013 г.



Законный представитель юридического лица от "подпись отказала".

*Инспектор ОНД по Алексеевскому району УНД РТ МЧС России по РТ
ст. 8 ч 2 п ч*