

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф. 273-67-54

Управление надзорной деятельности надзора МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
телефон (843) 292-64-39

Отделение надзорной деятельности МЧС России по РТ по Алексеевскому муниципальному району
ул. Чистопольская, д. 1в, п.г.т. Алексеевское, Республика Татарстан, 422900
телефон (факс) (84341) 2-60-97

ПРЕДПИСАНИЕ № 88/111

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Законному представителю юридического лица, заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Алексеевский детский сад №3 «Петушок» Алексеевского МР РТ Матвеевой Любови Юрьевне.

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Алексеевского муниципального района по пожарному надзору №88 от "26" июня 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 9 ч 00 мин. "10" июля 2014 г. по 14 ч 00 мин. "10" июля 2014 г. Старшим инспектором ОНД по Алексеевскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ капитаном внутренней службы Ешевым Денисом Михайловичем, проведена плановая проверка требований пожарной безопасности здания МБДОУ «Алексеевский детский сад №3 «Петушок» Алексеевского МР РТ, расположенной по адресу: РТ Алексеевский район, п.г.т. Алексеевское, ул. Калинина, д. 58 «А». Совместно с заведующей МБДОУ «Алексеевский детский сад №3 «Петушок» Алексеевского МР РТ Матвеевой Л.Ю.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	В здании детского сада не выполнен вывод сигнала срабатывания автоматической пожарной сигнализации в подразделение, ответственное за противопожарную защиту объекта, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия обслуживающего персонала детского сада.	ст. 151 федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.4. СП 5.13130-2009 г. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» - На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы.	До 01.07.2015 г.	
2	Здание детского сада не оборудовано молнезащитой.	ст. 50 п. 1 п.п. 4 федерального закона РФ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - «Исключение условий образования в горючей среде источников зажигания достигается: - устройством молнезащиты зданий, сооружений строений и оборудования». Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 г. № 280 «Инструкция по устройству молнезащиты зданий, сооружений и промышленных зданий» - «Инструкция по устройству молнезащиты распространяется на все виды зданий, не зависимо от ведомственной принадлежности и формы собственности».	До 01.07.2015 г.	
3	Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны	(ст. 151 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); п. 5.18*	До 01.07.2015 г.	

	огнезащитным составом	таб. 4 СНиП 21-01-97*). Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1.		
4	Наружная противопожарная лестница находится в не исправном состоянии (лестничный марш завален вправо, по ходу эвакуации), при этом в акте испытания имеется запись о том, что лестницы исправны.	п.24 Правил противопожарного режима (Утверждены постановлением правительства №390 от 25.04.2012 г.) – Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.	До 01.07.2015 г.	
5	Пути эвакуации (коридор, тамбуры, перила лестничных маршей) выполнены (отделаны), материалом с более высокой пожарной опасностью (горючем материалом).	ст. 52 п. 2,5 федерального закона РФ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»- «Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации. п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. СП 1.13130.2009 п.4.3.2	До 01.07.2015 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в июле месяце 2015 г.

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

Собственники имущества;

Руководители федеральных органов исполнительной власти;

Руководители органов местного самоуправления;

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

Должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД Алексеевского муниципального района УНД ГУ МЧС России по РТ капитан внутренней службы Ещев Денис Михайлович
«11» июля 2014 г.

Предписание для исполнения получил: Законный представитель юридического лица, заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Алексеевский детский сад №3 «Петушок» Алексеевского муниципального района РТ Матвеева Любовь Юрьевна
«11» июля 2014 г.