

### При проведении проверки присутствовали:

Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Алексеевского детского сада №4 «Березка» Алексеевского муниципального района РТ Ширьбырова Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

### В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Здание детского сада не обеспечено источником наружного противопожарного водоснабжения - ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 4.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты» «источники наружного противопожарного водоснабжения».

На расстоянии менее 5 метров от южной стены здания осуществлена рядовая посадка деревьев - Приложение 1 п.2\* СНиП 2.07.01-89\*8.1; п.9.5 СП 42.13330.2011 «Градостроительство» «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Запоры на дверях эвакуационных выходов из групповых ячеек, не обеспечивают возможность беспрепятственного (свободного) открывания - ст. 52, ст.53, ст.89 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты» «Эвакуационные пути и выходы»

Не исключены условия возникновения пожара способом устройства молниезащиты зданий и оборудования – ст.48, ст. 50, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Пункт в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года № 117-ФЗ)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписания а именно:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

### Прилагаемые к акту документы:

### Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист межрайонного отдела НД по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ капитан внутренней службы Ещев Д.М.

### С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Законный представитель юридического лица, заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Алексеевского детского сада №4 «Березка» Алексеевского муниципального района РТ Ширьбырова Ирина Александровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«3» февраля 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: