

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Татарстан**  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

**Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Татарстан**  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

**Межрайонное отделение НД по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам**

**Управления надзорной деятельности и профилактической работы**

**Главного управления МЧС России по Республике Татарстан**

Ул. Чистопольская д.1 «В», п.г.т Алексеевское, Республика Татарстан, 422900, (84341)2-60-97

**ПРЕДПИСАНИЕ № 9/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица, заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Алексеевский детский сад №4 «Березка» Алексеевского МР РТ Ширыбыровой Ирине Александровне.

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Алексеевского и Рыбно-Слободского муниципальных районов по пожарному надзору №9 от "25" января 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 9 ч 05 мин. "3" февраля 2016 г. по 16 ч 10 мин. "3" февраля 2016 г. Главным специалистом межрайонного ОНД по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам УНДиПР ГУ МЧС России по РТ капитаном внутренней службы Ещёвым Денисом Михайловичем, проведена плановая проверка по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности здания МБДОУ Алексеевского детского сада №4 «Березка» Алексеевского МР РТ, расположенного по адресу: РТ Алексеевский район, п.г.т. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 22. Совместно с заведующей МБДОУ Алексеевского детского сада №4 «Березка» Алексеевского МР РТ Ширыбыровой Ириной Александровной.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Здание детского сада не обеспечено источником наружного противопожарного водоснабжения.	ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 4.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты» «источники наружного противопожарного водоснабжения» - Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.	До 01.02.2017 г.	
2	Запоры на дверях эвакуационных выходов из групповых ячеек, не обеспечивают возможность беспрепятственного (свободного) открывания.	ст. 52, ст.53, ст.89 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты» «Эвакуационные пути и выходы» - Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.	До 01.02.2017 г.	
3	На расстоянии менее 5 метров от южной стены здания осуществлена рядовая посадка деревьев.	При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или	До 01.02.2017 г.	