

Информация об устранение нарушений по пожарной безопасности
МБДОУ детский сад «Теремок» с. Базарные Матаки Алькеевского района РТ

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	На территории учреждения не проводилась проверка работоспособности сети наружного противопожарного водопровода (гидранта) на водоотдачу	П.55 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) – Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раза в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	до 1 марта 2020 года	Акт об устранении прилагается
2.	В учреждении не определен порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раз в год)	П.50.Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта , при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год	до 1 марта 2020 года	Акт об устранении прилагается

Заведующий ДОУ



М.М.Бадертдинова