

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **объект образования**  
1.2. Адрес объекта **422870, РТ, Алькеевский район, с.Базарные Матаки, ул. Залакова, д.7.**  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 1 этажное, **1156,2 кв.м**  
- наличие прилегающего земельного участка: **да; общая площадь земельного участка – 6552 кв. м, площадь земельного участка**  
1.4. Год постройки здания **1986**, последнего капитального ремонта – **капитальный ремонт по доступной среде 2017г.;**  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущий ремонт – 2020 год, дата капитального ремонта не установлена**  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ромашка» села Базарные Матаки Алькеевского муниципального района Республики Татарстан; Детский сад «Ромашка» села Базарные Матаки.**  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **422870, РТ, Алькеевский район, с.Базарные Матаки, ул. Залакова, д.7**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: **образование**  
2.2 Дополнительная информация:  
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте**  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети 1-7 лет**  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **нет**

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **нет**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**  
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **500 м**  
3.2.2 время движения (пешком): **3 мин**  
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да,**  
3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые;** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**  
3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет**  
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№	Вариант организации
---	---------------------

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ДП-И</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДП-И</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД-И</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ВНД-И</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

\* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех структурно-функциональных зон и помещений, «Б» - в уровне 1 этажа доступны специально выделенные участки и помещения или организовано место обслуживания инвалидов. «ДУ» - доступность условная, т.е. организована дополнительная помощь персонала учреждения, организовано представление услуги на дому или дистанционно, «ВНД»- доступность временно не организована.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП-И (К, У, О, С, Г)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И (К, О, У, С)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДУ-И (К, О, У) ВНД-И (С, Г,)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДУ-И (У, О, К,) ВНД-И, ДУ(Г, С,)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-В</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДУ-И (У, О, К) ВНД (С, Г)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДП-И (У, О, К), ВНД-И, ДУ(Г, С,)</i>

\*\* Указывается: «ДП-В» - доступно полностью всем; «ДП-И» (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); «ДЧ-В» - доступно частично всем; «ДЧ-И» (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); «ДУ» - доступность условная; «ВНД» - доступность временно не организована.

Категории инвалидов: Г – инвалиды с нарушением слуха, К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушениями зрения; У – инвалиды с нарушениями умственного развития.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; временно недоступным для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями зрения;

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ),

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-

**Территория, прилегающая к зданию (участок):**

отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функции, устранить неровности дороги); снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места отдыха (установить скамейки), выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами.

**Вход (входы) в здание:**

двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, предусмотреть смотровые панели.

**Путь (пути) движения внутри здания:**

для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник; снизить высоту порогов (не более 1.4см.).

**Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):**

при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах.

**Санитарно-гигиенические помещения:**

оборудовать на первом этаже (женскую/мужскую) туалетные кабины в соответствии с нормативными требованиями (установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д.);

**Система информации на объекте:**

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, КР, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
4	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, организационные мероприятия,

		индивидуальное решение с ТСП
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
6	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения частичных работ: июнь-август 2021 года в рамках исполнения программы доступности объекта **Техническое задание на проведение работ по повышению уровня доступности и предоставляемых услуг на объекте**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДУ-И (О, У, С, Г), ДУ-И (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласована Комиссии: **не требуется**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): **не требуется**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **не требуется**;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

Председатель комиссии Руководитель МКУ «Управление образованием» АМР РТ



*[Handwritten signature]*

Савинов А.А.

Члены комиссии:

Заместитель руководителя МКУ «Управление образованием АМР РТ» по воспитательной работе

*[Handwritten signature]*

Захарова Н.П.

Психолог ППС

*[Handwritten signature]*

Хабибуллина Л.Р.

Председатель территориальной профсоюзной организации образования Алькеевского муниципального района РТ

*[Handwritten signature]*

Билалов Р.А.

Председатель общества инвалидов Алькеевского МР РТ

*[Handwritten signature]*

Даутов В.Р.

Секретарь - главный специалист МКУ «Управление образованием АМР РТ».

*[Handwritten signature]*

Сорина А.П.

Заведующий МБДОУ детский сад «Ромашка» села Базарные Матаки АМР РТ

*[Handwritten signature]*

Гайнутдинова А.Н.



Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ, к паспорту  
доступности ОСИ от «03» 02. 2021г.

**I Результаты обследования:**


**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
«Ромашка» села Базарные Матаки Алькеевского муниципального района  
Республики Татарстан  
422870, РТ, Алькеевский район, с.Базарные Матаки, ул. Залакова, д.7**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			- отсутствует нормативно размещённая информация об ОСИ	С,К,О	- установить информацию об ОСИ на входе на территорию, в т.ч. на въезде для служебного транспорта	Орг, ТСП, ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			не организовано информационное обеспечение для слабовидящих групп населения.	С,К,О	-установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, - обеспечить информационное сопровождение на путях движения;	ТР, Орг.
1.3	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г,У,О К, С,)			Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСП



Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ, к паспорту  
доступности ОСИ от «03» 02. 2021 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Вход в здание (главный)**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
«Ромашка» села Базарные Матаки Алькеевского муниципального района  
Республики Татарстан  
422870, РТ, Алькеевский район, с.Базарные Матаки, ул. Залакова, д.7  
Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			- отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; - отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней;	С,О	-установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени)	ТР, ТСП, Орг
2.2	Пандус (наружный)	есть			- пандус на высоту входной площадки главного входа установлены (п. 4.1.14 СП 59.13330.2012);	К		ТСП
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			- отсутствие тактильной маркировки перед дверным проёмом; - размещены кнопки вызова персонала на нормативной высоте с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН;	С,К	- установить тактильную информацию за 0,8 м перед дверным проёмом;	ТР, ТСП, Орг.
2.4	Дверь (входная)	есть			- пороги входных дверей соответствуют, доводчик отсутствует,	К, О, С	-----	ТР


				-ширина рабочего полотна менее 110см.			
2.5	Тамбур	есть		Установлен не скользящий кафель	К, О, С		ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта и места посещения, а также отсутствуют средства информации зон и помещений, что не соответствует п. 5.5.3 СП 59.13330.2012	Все	- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	ТР, ТСП, Орг.

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	<i>ДП-И (О, Г, У, К), ВНД-И (С.)</i>			Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСП







**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**


**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
«Ромашка» села Базарные Матаки Алькеевского муниципального района  
Республики Татарстан  
422870, РТ, Алькеевский район, с.Базарные Матаки, ул. Залакова, д.7**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть			- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.	все	- обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	Орг, ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			- отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; - отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней;	О, С	- установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени, а также на края поручней.	Орг, ТСП, ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			- лестницы не дублируются подъемными устройствами;	К	для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести	ТСП

							мобильный подъемник.	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			-Ширина дверей (а так же рабочего полотна двуполых дверей) соответствуют	С,К,О	-обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации.	Орг, ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть				все	обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	Орг, ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне						- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	<i>ДУ-И (К, О, Г, У, ВНД-И (С.)</i>			Организационные мероприятия, ТСП, текущий ремонт



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
«Ромашка» села Базарные Матаки Алькеевского муниципального района  
Республики Татарстан  
422870, РТ, Алькеевский район, с.Базарные Матаки, ул. Залакова, д.7**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть				С,Г,К, О,У	-в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть				К, О, С, Г,У	в музыкальном зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах.	Орг, ТР

4.3	Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	нет						
4.4	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						
4.5	ОБЩИЕ требования к зоне							-в ДОУ для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	<i>ДУ-И (У, О, К,) ВНД-И (Г, С)</i>			Организационные мероприятия, ТСР

**I Результаты обследования:**


**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
«Ромашка» села Базарные Матаки Алькеевского муниципального района  
Республики Татарстан  
422870, РТ, Алькеевский район, с.Базарные Матаки, ул. Залакова, д.7**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		1	- имеются оборудованные санитарно-гигиенические помещения для МГН; (соответствующих нормативным требованиям)	К, С,О	(п. 5.3 СП 59.13330.2012)	ТР
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		2		все	Обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. Организовать несколько вешалок на высоте до 1,4 м.	Орг,
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И (К О, У, ВНД-И (С, Г)</i>		1-2	Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт





Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИот «03» февраля 2021г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации (и связи) на объекте**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
«Ромашка» села Базарные Матаки Алькеевского муниципального района  
Республики Татарстан  
422870, РТ, Алькеевский район, с.Базарные Матаки, ул. Залакова, д.7**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть				все	Обеспечить соответствие нормативным требованиям	Орг,
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями и зрения. (п. 5.5 СП 59.13330.2012).	Орг, ТСП, ТР

**II Заключение по зоне:**

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	фото	по адаптации к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации (и связи) на объекте	<i>ДУ-И (У, К, О), ВНД-И (Г, С)</i>			Организационные мероприятия, ТСП

